



## Legenda

- 1 tepelné čerpadlo vzduch /voda , přikon 3,0kW  
jm. výkon 9,0 kW, pro 55°C při 0°C  
jm. výkon 6,0 kW, pro 55°C při -12°C  
osadit mimo objekt na konzole v. 0,5 nad zemí, 0,4 m od fasády
- 2 akumulační zásobník s integr. spirálovým ohřevem TUV  
akumulační objem 270 ltr.  
včetně elektrokotle o min výkonu 6 kW  
včetně ekvitemní regulace
- 3 pokojové čidlo dálkové ovládání  
osadit do v.1,5m
- 4 venkovní čidlo teploty  
osadit do v.2,0m

Zodp.projektant:	Vypracoval:	 František Mašek	
M.Zoufalý	František Mašek	AŠ, Štefánikova 1, 352 01 AŠ tel. 608 808 198, tel.fax.354 526039	
kraj karlovarský	MU: AŠ	e-mail: topol.f@gmail.cz	
investor: DOZP PATA v Hazlově p.o. Skalka 60, Hazlov		datum:	11/2018
k.ú. AŠ, st.p.č. 2732 Rekonstrukce obj. č.p. 2796		stupeň:	PP
měřítko 1:100	ústřední vytápění		
		číslo výkresu:	ut.01