



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/3560/IN/19
Vyřizuje: Ing. Zora Bolková

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice - Šemnice“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000391**“

Dne 5. 8. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „**Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice**“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz:

Součástí této zakázky je provedení frézování stávajícího asfaltového povrchu a následná likvidace vyfrézovaného materiálu. Vzhledem k tomu, že počínaje dnem 1. 6. 2019 vešla v platnost Vyhláška 130/2019 Sb. „O kritériích, při jejich splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem“, jsme zjistili, že zadávací řízení postrádá informace o rozboru stávající skladby PAU (polyaromatických uhlovodíků mg/kg suš.) a vyhodnocení výsledku rozboru.

Výkonem frézování stávajícího asfaltového povrchu vznikne zhotoviteli povinnosti zlikvidovat vyfrézovaný materiál, který se řídí Vyhláškou 130/2019 Sb.

Na základě těchto skutečností je nutné znát před oceněním zakázky vyhodnocení typu materiálu, abychom mohli zohlednit tuto skutečnost do cenové nabídky.

Vzhledem k tomu, že o veřejnou zakázku máme zájem a rádi bychom se zúčastnili soutěže, žádáme Vás o poskytnutí vyhodnocení výsledku rozboru asfaltových vrstev.

Jsme přesvědčeni, že zadavatel pro úplné vyjasnění výběrového řízení doplní informace k veřejnému výběrovému řízení.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení zadávacích podmínek:



Odpověď na dotaz:

Zadavatel sděluje, že výkaz výměr k projektu žádné frézování neobsahuje.

Vzhledem k tomu, že PDPS byla vydána 10/2018 a rozpočet zpracován 16. 1. 2019, nejsou požadavky Vyhlášky, která vzešla v platnost 1.6.2019 součástí.

Karlovy Vary dne 7. 8. 2019