


Poznámka : Flexi potrubí u zařízení č. 1 a č. 2 bude vedeno - horní hrana potrubí 150 mm pod stropem, podchody překladů ve výšce 2,30 m.  
Před jednotlivými distribučními prvky pro přívod - anemostaty a odvod výústě budou na potrubí o průměru 200 mm osazeny regulační a měřicí clony.

Vypracoval : Martin VOŽČKA	Vedoucí projektu : Ing.arch. Miroslav Mlka	Vedoucí stavby : Ing.arch. Miroslav Mlka	Oslovení projektant a autorizace : 
Objekt : Magistrát města Karlovy Vary	Investor : Karlovarský kraj , Závodní 353/88, Karlovy Vary Dvory	Stavba : Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny v rámci akce Ochrana, zabezpečování správy, zřizování a využití knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary	Formát : Datum : 04/2018
Číslo : D. 1.4.2. - Vzdruhoteknika	Stupeň : DPS	Mřížka : 1:50	Číslo výkresu : D.1.4.2.2.
Obsah : Půdorys 1. NP.			Page : 