POHYBOVÉ ČIDLO

VZT (VENTILÁTOR) SPÍNÁNO SE SVĚTLEM+DOBĚH

POZN.: PŘÍVODY K SVÍTIDLŮM BUDOU VEDENY V PODLAHÁCH VYŠŠÍCH PATER A POD STŘECHOU TAM KDE BUDE PODHLED, BUDOU ROZVODY VEDENY NAD NÍM

SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN-C-S
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

Odp. projektant: ING. KŘÍSTEK	Ved. projektant: ING. KŘÍSTEK	Techn. kontrola:	IČO: 428 24 362
Stavební úřad: Magistrát města Karlovy Vary			ELEKTROPROJEKTY ING.M.KŘÍSTEK
Investor: Karlovarský kraj			Planá u M.L. Tepelská 748
Akce: Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny – v rámci akce "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovního fondu Krajské knihovny Karlovy Vary			M.tel:+420604200014 e/mail:miroslavkristek@seznam.cz
Výkres: 1.NP–světelné rozvody		Formát:	Číslo paré
		Datum: 4/2018	
		Stupeň: DRS	
		Zakázka:	
		Měřítko: 1:100	Č. výkresu: 02