

Zadavatel:

Karlovarský kraj

se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

Veřejná zakázka:

„Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“

Evidenční číslo VZ: Z2019-009382

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 17

dle § 98 / 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).

Karlovarský kraj, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupený v zadávacím řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržel dne 26. 8. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na tuto žádost (a dotazy v ní uvedené) poskytuje zadavatel v zákonem stanovené lhůtě následující odpověď.

Dotaz č. 1 (citace)

Žádáme o bližší popis výměňkové stanice. Nikde v projektové dokumentaci jsme nenalezli bližší popis.

Doplň zadavatel specifikaci?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel k zodpovězení předmětného dotazu zveřejňuje Projektovou dokumentaci Výměňkové stanice VS je součástí objektu SO102.1 – D.1.4.3-UT.

Tato projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2 (citace)

Prosíme o kontrolu nůžkové zdvihací plošiny. Navrhované řešení nesplňuje bezpečnostní normy.

Odpověď na dotaz č. 2

Nůžková zvedací plošina je zabezpečena tak, aby neohrozila bezpečnost převážených osob a osob přihlížejících. Plošina obsahuje zábradlí a výsuvné plechy, proti sjetí vozíku a uklouznutí nohy. Celý prostor je provozně zabezpečen dveřmi. Nůžkový mechanismus musí být zakryt konstrukcí při zvednuté poloze. Daný výrobce toto vše musí technicky zabezpečit. Bezpečnostní hledisko je mírně upozaděno nad designem pro národní kulturní památku.

Dotaz č. 3 (citace)

Na krycím listě i v SoD je hodnocená cena díla uvedena pouze jednou částkou. **Jedná se o cenu díla včetně opce, respektive je hodnotícím kritériem cena s opcí nebo bez opce?**

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel uvádí, že v souladu se zadávací dokumentací a závazným návrhem smlouvy má být celková nabídková cena stanovena za provedení díla, které je specifikované v projektové dokumentaci a soupise prací. Práce dle opčního práva dle čl. 5.1 zadávací dokumentace nejsou součástí díla dle závazného návrhu smlouvy a budou případně realizovány na základě samostatné smlouvy postupem v rámci jednacního řízení bez uveřejnění.

Zadavatel tak shrnuje, že celková nabídková cena ve smlouvě i na krycím listu nabídky je cena díla stanovená na základě soupisu prací bez opce a jako taková je samozřejmě i předmětem hodnocení.

Zadavatel uvádí, že je současně s tímto vysvětlením uveřejňováno též vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 až č. 16. Zadavatel v tomto ohledu oznamuje, že z důvodu dle § 98 odst. 4 ZZVZ je povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny, jelikož k uveřejnění vysvětlení č. 12 dochází o 3 pracovní dny, vysvětlení č. 13 o 2 pracovní dny a vysvětlení č. 14 a 15 o 1 pracovní den po zákonné lhůtě pro jejich uveřejnění.

Současně zadavatel posoudil povahu provedených změn v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 až č. 16 a tohoto vysvětlení a vzhledem k povaze těchto vysvětlení tedy přistupuje k prodloužení lhůty o celkových 6 pracovních dní.

S ohledem na uvedené se lhůta pro podání nabídek prodlužuje do 12. 9. 2019 do 10:00 hodin.

V Praze dne 28. 8. 2019

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Adéla Šimková