

Zadavatel:

Karlovarský kraj

se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

Veřejná zakázka:

„Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“

Evidenční číslo VZ: Z2019-009382

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 20

dle § 98 / 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).

Karlovarský kraj, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupený v zadávacím řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržel dne 29. 8. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na tuto žádost (a dotazy v ní uvedené) poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1 (citace)

Ve výkazu SO 102.1 – Servisní trakt – novostavba v oddíle zakládání chybí položka mikropiloty pro založení v délce 434 m.

Doplní zadavatel tuto položku do výkazu výměř?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uvádí, že na základě dotazu je doplněn soupis prací.

Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2 (citace)

Ve vedlejších rozpočtových nákladech je položka pro stacionární jeřáb. Nikde v koordinační situaci není zakreslený, abychom mohli uvažovat s jeho polohou.

V projektové dokumentaci nejsou uvedeny jeho parametry.

Doplňí zadavatel tyto informace?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel doplňuje situaci s vyznačením předpokládané oblasti pro umístění stacionárního (staveništního) jeřábu. Tato vyznačená oblast respektuje ochranná pásma stávajících i nových inženýrských sítí. Zadavatel nemůže přesně specifikovat umístění staveništního jeřábu, jelikož nezná zařízení, které bude využívat zhotovitel. Zhotovitel musí navrhnout a nacenit do soupisu prací stacionární jeřáb dle svých potřeb, zvyků a zkušeností pro potřeby stavby tak, aby byly veškeré práce vyžadující použití jeřábu realizovatelné. Je nutné navrhnout dostatečnou výšku jeřábu tak, aby se rameno jeřábu pohybovalo mimo stávající střechy a konstrukce objektu Císařských lázní a okolní zástavby. Dostatečná musí být také délka vyložení, aby naceněný stacionární jeřáb mohl dostatečně pokrýt požadavky stavby.

Doplněná část projektové dokumentace je přílohou č. 2 tohoto vysvětlení.

Zadavatel uvádí, že s ohledem na skutečnost, že je současně zveřejněno několik vysvětlení zadávací dokumentace, je prodloužení lhůty pro podání nabídek s ohledem na nedodržení zákonné lhůty dle § 98 odst. 4 ZZVZ s uveřejněním tohoto vysvětlení a vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, upřesněno ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 22.

Přílohy:

- Příloha č. 1: aktualizovaný soupis prací
- Příloha č. 2: umístění jeřábu

V Praze dne 5. 9. 2019

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Adéla Šimková