

[illegible]

PŘÍLOHA VÝKRESU:
(Montážní výkresy)

Položka č. Montážní výkres č.

TP-210A - místnost č. B138- Vybíjevací světo stropní **TP-210A**

POKUD NEJMENŠE UVEDENO JINAK, JSOU DŘEZY PŘIPOJENY STANDARDNÍM ZPŮSOBEM

POZNÁMKY:

Všechny přírady jsou v mm dle normy podlahy. Dvořte křivky, dimenze a rozteče I. Provádění instalace v ostatních nezdravotních prostorách se řídí dle ČSN 33 2000, Požadavky ČSN 33 2000 v místnostech pro lékařské účely ČSN 33 2000-7-710. Způsob napájení el. závesů, a všech přístrojů, instalovaných v místnostech pro lékařské účely je dan skupinou dle ČSN 33 2000-7-710, která je uvedena v šestéhlukovním a nůzmu v místnosti.

D2.51 - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE /B

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE
ANI Z ČÁSTI NEZ JEHO PŘÍKLADNÉHO SOULADU S DÍLE ZÁKONA

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: D. Štěrbová, Salmovská

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
D. ŠTĚBRŮVÁ	D. ŠTĚBRŮVÁ T.

DATE OF BIRTH (DD/MM/YYYY)	DATE OF BIRTH (DD/MM/YYYY)
DATE OF BIRTH (DD/MM/YYYY)	DATE OF BIRTH (DD/MM/YYYY)

VEDOUĆI PROJEKTANT

ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.
IM/ESTOP: Kádármentő közl. Zsúdjelöl. 252/98, 260/21

NÁZEV AKCE:

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.

DOKONČENÍ REVITALIZACE AREALU NEM

PUDORYS 1NP/B

Dagmar Štěrbová
Projekty Mafské technologie
Salmovská 1545/9, Praha 2, 120 00
E-mail: projekty.sterbova@gmail.com
Tel. +420 725 996 896

pentaco
Miskowa 12, 500-21, Jihlava
tel: +420 582 363 650-4 fax: +420 582 3114

FORMĂT	21x A4
DATUM	5 / 201
STUPEŢ	DPS

ZAK. ČÍSLO	A 43-14
MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
1 : 50	D2.51-0