

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)
HLAVNÍ ROZVODY V NOVÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH (ROŠTECH) NAD SDK PODHLEDEM CHODEB
VEŠKERÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CXKH-R, CXKH-V B2ca, s1, d0 PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE DLE VYHL. 23/2008 Sb. A VYHL. 268/2011 Sb.
KABELOVÉ ROZVODY V PROSTORÁCH CHŮC MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 73 0802 Čl. 12.9.2. odst. a) a c)!!!

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!

VEŠKERÁ VOLNĚ VEDENÁ KABELOVÁ VEDENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE PBZ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - TRÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2ca, s1, d0 !!!
VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE PBZ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - P60-R A TRÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2ca, s1, d0 !!!
KOMPLETNÍ KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM BĚŽNÉHO VEDENÍ A VEDENÍ PBZ MUSÍ BÝT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ P90-R !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 3
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-S, 3+PE+N, 50Hz AC
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC
DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI DLE ČSN 33 2000-7-710


POZNÁMKA :

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE DOKUMENTACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ PBŘ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ PROSTUP DOTĚSNĚNÝ HMOTAMI TŘÍDY REKCE NA OHĚŇ A, A2
POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ PROSTUP EI60 V PLNÉ ŠÍRCE PŘÍČKY

- Určení lékařských místností dle ČSN 2000-7-710 příl. B
- Zařízení zdravotnických prostorů dle ČSN 2000-7-710 (čl. 710.3.5)

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div></div> <div>EP-PROJECT SKŮRA</div> <div>Závodu Miru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div>
Ing. Roman Gajdoš		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		
Investor :		Domov pro seniory v Perninku, p.o., Nádražní 268, Pernink				
Objednatel :		G-Projekt, Ing. Roman Gajdoš, Karlovy Vary				
Kraj :		Karlovarský	Zakázka číslo :	EP042-2018		
Obec :		Pernink	Stupeň :	DPS		
<div>Akce : Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu "B" Stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o. D1.4c – Zařízení silnoproudé elektrotechniky</div>						<div>iČO : 734 30 871</div> <div>Datum : 11/2018</div> <div>Měřítko : –</div> <div>Číslo přílohy : D1.4c-3</div>
Obsah : SCHÉMA OCHRANNÉHO POSPOJENÍ						