



Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č. j.: KK/6379/IN/19
Vyřizuje: Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000608**“
evidenční číslo ve VVZ: **Z2019-040789**

Dne 2. 12. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím e-mailu, dne 3. 12. 2019 obdržel stejný dotaz prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Poprosila bych vysvětlení k následujícím bodům zadávací dokumentace:

- 1) *Žádáme o rozšíření možnosti způsobu ovládání regálů na volant nebo tři ramennou ergonomickou páku*

Dokument:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

- 3) *Vymezení plnění veřejné zakázky*

Požadované technické parametry

Specifikace regálů Q1 – Q4 (posuvné regály)

- *Ovládání bude realizováno pomocí volantu*

Naproti tomu v Zápisu z předběžné tržní konzultace je uvedeno:

Mechanický regálový systém se uvádí do pohybu pomocí volantu nebo otočných tříramenných pák

- 2) *Žádáme o potvrzení že pohon regálů neylučuje užití řetězu v kolejnici (týká se to jedné kolejnice pro každý regálový blok)*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Oba technické parametry současně jsou specifické pro jednoho dodavatele. (V později zaslaném dotazu byla tato věta změněna takto: Oba výše uvedené technické parametry jsou specifické a diskriminující vůči dodavatelům s odlišným technickým provedením regálového systému.)

Uvedené podmínky se navíc neslučují s uvedeným hodnotícím kritériem č.2, bod 4 - pohyb regálů po kolejích.

Právě řetěz v kolejnici zajišťuje plynulý posun regálů bez přešmykávání kol a vlnění regálů tak jak k tomu může dojít při bezřetězovém ovládní. Stejný případ je i ovládní volantem.

Ve prospěch námi dodávaného řešení - řetěz v podlaze a ergonomická tříramenná páka - říká 60ti-letá zkušenost s výrobou posuvných regálů a v dnešní době už i celosvětové pokrytí trhu s posuvnými regály. Ovládní bez řetězu v podlaze se používá pro regálové systémy pro nižší zatížení, obvykle do kancelářských prostor a s délkou podvozku do 4 m. Pro vyšší zatížení a delší podvozky tento systém nedoporučujeme. Roky praxe a zkušeností vedly i k záměně volantu jako ovládacího prvku za otočnou tříramennou ergonomickou páku.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 ZZVZ toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Vzhledem k tomu, že zadavatel má již, zejména negativní, zkušenosti s ovládním pojízdných regálů za pomoci růžice (trojramenné páky) a stejně tak s pojízdnými regály s použitím vloženého řetězu do kolejnice připravil zadávací podmínky tak, aby se použití těchto prvků na požadovaných pojízdných regálech vyhnul.

Při přípravě zakázky byla velmi pečlivě prostudována situace na současném trhu, při které bylo zjištěno, že se tento ubírá směrem, kde se s využitím řetězu v kolejnicích nepočítá a stejně tak je častěji využíváno ovládní pomocí volantu. Zároveň však zadavatel prověřoval, zda užití těchto požadavků není omezením okruhu dodavatelů a zjistil, že v drtivé většině převažují na trhu dodavatelé s posuvnými regály používající požadované ovládní regálů, tj. za pomoci volantu a pojíždění po kolejnicích bez vloženého řetězu (tzn. pouze za pomoci tření).

Při používání pojízdných regálů ve stávajících archivech v objektech zadavatele, které využívají ovládní za pomoci tříramenných pák, dochází k občasným zraněním obsluhujících osob v několika případech také z roztržení oděvu vlivem zachycení o páku. Také užití řetězu v kolejnici přináší zvýšené nároky na obsluhu regálů a to z důvodů důkladnější a častější čistění kolejnice s vloženým řetězem. Do kolejnice často zapadají např. kancelářské sponky a podobný kancelářský materiál.

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách, tak jak byly uvedeny v zadávací dokumentaci a jiné řešení nepřipouští.

Karlovy Vary, dne 4. 12. 2019

