

Název zadavatele:	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:	Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
IČO:	00574660

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„ZZS Karlovarského kraje - agregáty - 2019“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **„P19V00000249“**

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 98 Zákona v tomto znění:

VZ NEJDEK

1. Úprava elektroinstalace – je k dispozici dokumentace úprav?
2. Kabelové trasy k novému náhradnímu zdroji vč. nosného materiálu – je k dispozici dokumentace tras?
3. Stavební úpravy pro osazení VZT a spalínovodu k náhradnímu zdroji vč. začištění a výmalby – je k dispozici dokumentace místnosti?
4. Speciální stěhování do ztíženě přístupné budoucí strojovny (zadavatel připouští možnost demontáže a zpětné montáže soustrojí pro snazší nastěhování) – je k dispozici dokumentace, foto přístupu?
5. Maximální rozměry soustrojí 2200 x 800 x 1500 mm – lze považovat tyto rozměry za doporučené? Dodavatel dodá dieselaagregát s rozměry vhodnými k zástavbě do uvažovaných prostor objednatele.

VZ Mariánské Lázně

1. Úprava elektroinstalace – je k dispozici dokumentace úprav?
2. Kabelové trasy k novému náhradnímu zdroji vč. nosného materiálu – je k dispozici dokumentace tras?
3. Vyhotovení venkovní základové desky pro umístění zdroje – je k dispozici dokumentace umístění, přístupnost

Zadavatel uvádí:

VZ Nejdek -

bod č. 1 - Dokumentace úprav není k dispozici. Návrh a provedení technického řešení včetně dokumentace bude součástí dodávky předmětu plnění.

bod č. 2 - Dokumentace tras není k dispozici, součástí nabídky je návrh řešení a provedení bude součástí dodávky předmětu plnění.

bod č. 3 - K dispozici je půdorys místnosti včetně detailu (v příloze).

bod č. 4 - Viz bod č. 3.

bod č. 5 - Tyto rozměry jsou dle technických možností strojovny v návaznosti na technologii vzduchotechniky viz bod č. 3.

VZ Mariánské Lázně

bod č. 1 - Dokumentace úprav není k dispozici. Návrh a provedení technického řešení včetně dokumentace bude součástí dodávky předmětu plnění.

bod č. 2 - Dokumentace tras není k dispozici, součástí nabídky je návrh řešení a provedení bude součástí dodávky předmětu plnění.

bod č. 3 - Dokumentace umístění není k dispozici. Základová deska dle velikosti a nosnosti dodaného zdroje. Umístění a přístup je volný - viz půdorys objektu.

Zadavatel dále informuje, že se bude konat prohlídka místa plnění, a to dne 10.12.2019 od 8:00 do 08:30 hodin ve výjezdové základně Nejdek (adresa Karlovarská 1347, Nejdek) a od 11:00 do 11:30 hod ve výjezdové základně Mariánské Lázně (adresa U Nemocnice 464, Mariánské Lázně).

V Karlových Varech dne 05.12.2019

Hana Šperlová, v.r.