

Městský úřad Ostrov  
odbor životního prostředí

Váš dopis/ze dne: - / 12. 2. 2019

Spis. značka / č. j.: ŽP/04072/19

Vyřizuje: Matylda Šimková

E-mail: [msimkova@ostrov.cz](mailto:msimkova@ostrov.cz)

Telefon: 354 224 834

Dne: 20. 2. 2019

**Věc: Pernink – vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně (Domov pro seniory v Perninku, p. o.)**

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, příslušný dle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, obdržel dne 12. 2. 2019 Vaši žádost o souhrnné vyjádření ke stavbě pro stavební povolení.

Jedná se o stavební úpravy pavilónu A a B. V pavilónu A, dojde v 1. NP k dispoziční úpravě hygienického zázemí kuchyně a ke změně dvou místností kanceláří na dvojlůžkový pokoj s hygienickým zázemím, v 2. NP budou upraveny stávající pokoje na jednolůžkové a ve 3. NP bude celý prostor upraven na ubytovací dvojlůžkové pokoje s hygienickým zázemím. V pavilónu B budou v 2. NP upraveny dvě místnosti, z jedné bude místnost pro pobyt obslužného personálu a druhá zůstane ubytovacím pokojem, 3. NP je v současnosti bez využití a bude zde provedena vestavba provozního a administrativního zázemí domova.

Jako podklad k vyjádření byla předložena projektová dokumentace ve stupni PSP s názvem „Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.“ zpracovaná Ing. Romanem Gajdošem, G. Projekt, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 13845357, ČKAIT 0300382 v říjnu 2018, arch. č. 14/2018.

Uvažovaným záměrem budou dotčeny tyto pozemky v k. ú. Pernink:

p. p. č.	druh, využití pozemku (ochrana)	dotčení pro	vlastník
st. 354	Zastavěná plocha a nábreží (-)	Vestavba a stavební úpravy	Karlovarský kraj – správce: Domov pro seniory v Perninku, p. o., Nádražní 268, 36236 Pernink
st. 375	Zastavěná plocha a nábreží (-)		

Po prostudování předložené dokumentace za jednotlivé oblasti podáváme následující vyjádření:

**Stanovisko vodního hospodářství (Ing. Jindra Jerglová, kl. 867):**

Bez připomínek.

**Stanovisko ochrany přírody a krajiny (Mgr. Kateřina Léblová, kl. 829):**

Bez připomínek (záměrem nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny).

**Stanovisko ochrany ZPF (Matylda Šimková, kl. 834):**

Bez připomínek (záměrem nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu)

**Stanovisko odpadového hospodářství (Karolina Gottschierová, kl. 871):**

K výše uvedenému záměru vydal správní orgán dne 20. 2. 2019 pod č. j. ŽP/4970/19 souhlasné závazné stanovisko.

**Stanovisko ochrany ovzduší (Karolina Gottschierová, kl. 871):**

Ke zdroji znečišťování ovzduší (plynový kotel) vydal orgán ochrany ovzduší dne 20. 2. 2019 pod č. j. ŽP/4158/19 souhlasné závazné stanovisko.

**Město Ostrov**  
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV  
odbor životního prostředí  
-1-

Ing. Jindra Jerglová  
vedoucí odboru životního prostředí

**Obdrží:**

G. Projekt. Ing. Roman Gajdoš, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary (zástupce žadatele) + PD

**Na vědomí:**

SÚ Pernink

# Městský úřad Ostrov

odbor životního prostředí

Váš dopis/ze dne: 20.2.2019

Spis. značka/ čj: ŽP/4970/19

Oprávněná úřední osoba/vyřizuje: Karolina Gottschierová

E-mail: [kgottschierova@ostrov.cz](mailto:kgottschierova@ostrov.cz)

Telefon: 354 224 871

Dne: 20.2.2019

## Závazné stanovisko

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství (dále jen „správní orgán“) příslušný dle § 71 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen „zákon o odpadech“), v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona o odpadech a dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil žádost podanou žadatelem:

**Domov pro seniory v Perninku, p. o., Nádražní 268, 36236 Pernink, IČ: 71175199**

v zastoupení na základě plné moci:

**G. Projekt. Ing. Roman Gajdoš, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary**

a dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech vydává toto závazné stanovisko: Správní orgán

### souhlasí

s povolením stavby: „Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.“, na st. 354 v k. ú. Pernink z hlediska nakládání s odpady bez podmínek.

### Odůvodnění:

Správní orgán obdržel dne 20.2.2019 žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady podanou právnickou osobou: Domov pro seniory v Perninku, p. o., v zastoupení Ing. Romanem Gajdošem.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla projektová dokumentace ve stupni PSP s názvem „Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.“ zpracovaná Ing. Romanem Gajdošem, G. Projekt, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 13845357, ČKAIT 0300382 v říjnu 2018, arch. č. 14/2018.

Záměr řeší stavební úpravy pavilónu A a B. V pavilónu A, dojde v 1. NP k dispoziční úpravě hygienického zázemí kuchyně a ke změně dvou místností kanceláří na dvojlůžkový pokoj s hygienickým zázemím, v 2. NP budou upraveny stávající pokoje na jednolůžkové a ve 3. NP bude celý prostor upraven na ubytovací dvojlůžkové pokoje s hygienickým zázemím. V pavilónu B budou v 2. NP upraveny dvě místnosti, z jedné bude místnost pro pobyt obslužného personálu a druhá zůstane ubytovacím pokojem, 3. NP je v současnosti bez využití a bude zde provedena vestavba provozního a administrativního zázemí domova.

Městský úřad jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. Dle charakteru záměru a dle podkladů se realizací záměru předpokládá vznik zejména stavebního a obalového odpadu. V podkladech jsou odpady zařazeny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. Rozsah odpadů je podrobně a dostatečně popsán v příložené projektové dokumentaci (Souhrnná technická zpráva B. 6.) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana). Bude zajištěno oddělené shromažďování jednotlivých druhů odpadů, a to podle druhu a kategorie. Upřednostněno využití odpadů před odstraněním. Odpady, které nemůže sám využít, budou předány

Sídlo: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov; IČ: 00254843, tel.: +420 354 224 999, e-mail: [podatelna@ostrov.cz](mailto:podatelna@ostrov.cz)

[www.ostrov.cz](http://www.ostrov.cz)

k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě. Bude vedena řádná průběžná evidence a po dokončení stavby budou uchovány doklady o nakládání s odpady a jejich zákonnou likvidací.

Správní orgán chrání veřejné zájmy podle zákona o odpadech a jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2) zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění věc posoudil a neshledal žádné důvody, které by bránily tomu vydat dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech toto souhlasné závazné stanovisko. Rovněž tak došel k závěru, že vydání souhlasného závazného stanoviska k umístění a povolení stavby je možné bez podmínek.

#### **Poučení:**

Toto závazné stanovisko je dle § 149 odst. 1 správního řádu úkonem učiněným správním orgánem na základě 79 odst. 4 zákona o odpadech, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu samostatně odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které je závazným stanoviskem podmíněno.

**Město Ostrov**  
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV  
odbor životního prostředí  
-1-

Ing. Jindra Jerglová  
vedoucí odboru životního prostředí

#### **Obdrží:**

G. Projekt. Ing. Roman Gajdoš, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary

#### **Na vědomí:**

SÚ Pernink

# Městský úřad Ostrov

odbor životního prostředí

Váš dopis/ze dne: -/13.2.2019

Spis. značka/čj: ŽP/4158/19

Oprávněná úřední osoba: Karolina Gottschierová

Vyřizuje: Karolina Gottschierová

E-mail: [kgottschierova@ostrov.cz](mailto:kgottschierova@ostrov.cz)

Telefon: 354 224 871

Dne: 20.2.2019

## Závazné stanovisko

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, jako správní orgán ochrany ovzduší, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů a podle ustanovení § 11 odst. 1 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“) vydává žadateli:

**Domov pro seniory v Perninku, p. o., Nádražní 268, 36236 Pernink, IČ: 71175199**

v zastoupení na základě plné moci:

**G. Projekt. Ing. Roman Gajdoš, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary**

### souhlasné závazné stanovisko

dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší z hlediska ochrany ovzduší k umístění a provedení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, k akci s názvem: „Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.“.

#### Umístění zdrojů:

- na st. 354 v k. ú. Pernink
- 1ks plynový kondenzační kotel Viessmann 24kW

#### Kategorie zdrojů:

- zdroj neuvedený v příloze č. 2, zákona o ochraně ovzduší

### Odůvodnění

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) obdržel dne 13. 2. 2019 žádost o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k umístění a provedení stavby spalovacího stacionárního zdroje (plynový kondenzační kotel) nevyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Podkladem pro vyjádření byla projektová dokumentace ve stupni PSP s názvem „Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.“ zpracovaná Ing. Romanem Gajdošem, G. Projekt, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 13845357, ČKAIT 0300382 v říjnu 2018, arch. č. 14/2018.

Celý areál Domova pro seniory je vytápěn současnými plynovými kotli ve strojovně v 1. PP pavilónu B,. Nově upravené podkroví ve 3.NP bude vytápěno nástěnným kondenzačním plynovým kotlem Viessmann s výkonem 2,4 – 24 kW, energetickou účinností 98 % a třídou NOx č. 5. Výpočtem zjistil správní orgán tepelný příkon 24,4 kW. Předmětný kotel bude umístěn v samostatné místnosti v 3. NP a jeho přesné umístění je patrné z výkresové části PD. Odkouření z tohoto zdroje bude do komínu nad střechu objektu.

Vzhledem k tomu, že stávající objekt je vytápěn původním plynovými kotli, které budou zachovány a změna bude spočívat pouze v rozšíření vytápění 3. NP pomocí nově umístěného plynového kondenzačního kotle, nepožaduje orgán ochrany ovzduší zpracovat energetický posudek dle § 16 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší.

Sídlo: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov; IČ: 00254843, tel.: +420 354 224 999, e-mail: [podatelna@ostrov.cz](mailto:podatelna@ostrov.cz)

[www.ostrov.cz](http://www.ostrov.cz)

Správní orgán posoudil předmětnou žádost na základě výše uvedených podkladů a s ohledem na skutečnost, že objekt je a nadále bude vytápěn plynovými kondenzačními kotli, ve kterých bude spalován výhradně zemní plyn, vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Správní orgán dále zohlednil skutečnost, že je provozovatel povinen při provozu spalovacího stacionárního zdroje dodržovat jak platnou legislativu ochrany ovzduší, tak pokyny výrobce zdroje a proto nestanovil pro provoz výše uvedeného zdroje žádné podmínky.

### Poučení

Závazné stanovisko vydané podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale je podkladem k řízením podle jiného právního předpisu ve smyslu zákona o ochraně ovzduší.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**Město Ostrov**  
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV  
odbor životního prostředí  
-1-

Ing. Jindra Jerglová  
vedoucí odboru životního prostředí

### Obdrží:

G. Projekt. Ing. Roman Gajdoš, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary

### Na vědomí:

SÚ Pernink



# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

osobně

Váš dopis zn.: G/104/2019  
Ze dne: 12. 02. 2019  
Číslo jednací: KHSKV 1504/2019/EPI/Van

Vyřizuje: Ing. Bc. Jiřina Vaňová, DiS.  
Telefon: Ludmila Žampachová  
E-mail: MVDr. Valéria Hovorková  
355 328 361  
jirina.vanova@khskv.cz

Ing. Roman Gajdoš  
G. PROJEKT  
Soukromá projekční kancelář  
Bezručova 8  
360 01 Karlovy Vary

Datum: 18. 02. 2019

**„Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p.o.“ - Nádražní 268, 362 36 Pernink, st.p.č. 375 a 354 v k.ú.Pernink**

**Stavebník:** Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, Nádražní 268, 362 36 Pernink, IČO: 711 75 199

**Zástupce stavebníka:** Ing. Roman Gajdoš, Krymská 29, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 138 45 357, na základě plné moci

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti zástupce stavebníka ze dne 12.02.2019 ve věci výše uvedené stavby a k ní připojené projektové dokumentace vydává toto

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

KHS KK po posouzení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou projektovou dokumentací ke stavbě **„Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p.o.“ - Nádražní 268, 362 36 Pernink, st.p.č. 375 a 354 v k.ú.Pernink**

souhlasí.

## Odůvodnění:

Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Roman Gajdoš, IČO: 138 45 357, G. PROJEKT, soukromá projekční kancelář, provozovna Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary, v říjnu 2018, archivní číslo 14/2018. Předloženo bylo paré č. 5 a část 4.

Zástupce stavebníka požádal KHS KK o závazné stanovisko pro účely stavebního řízení.

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu domova pro seniory, který je tvořen 2 pavilony. Po stavebních úpravách vznikne v 1.NP kancelář (vedoucí stravovacího

úseku), sklad, úklidová komora s výlevkou, šatna se stavebně oddělenou umývárnou (sprcha s umyvadlem) a záchodem s předsíní s umyvadlem (dále jen „záchod“) pro zaměstnance kuchyně (celkem 5 žen). Nově navržený záchod pro personál stravovacího provozu bude sloužit jako pohotovostní záchod pro lékaře a sestru. Pro klienty domova pro seniory je dále navrženo pohotovostní WC v návaznosti na jídelnu a jeden dvoulůžkový pokoj s vlastní koupelnou (sprcha, WC, umyvadlo). Ve 2.NP je navržena místnost s názvem obsluha podlaží (m. č. X2.01, umyvadlo, dvojdrž, nejedná se o tzv. sesternu) a dále jsou provedeny dispoziční změny stávajících čtyř pokojů, kdy vždy pro dva jednolůžkové pokoje bude vybudována jedna společná koupelna (sprcha, WC, umyvadlo) přístupná ze společné předsíně. Ve 3.NP je navrženo 7 kanceláří, zasedací místnost, archiv, kuchyňský kout vybavený linkou a s dřezem a umyvadlem, šatna pro zaměstnankyně zdravotnického úseku se stavebně oddělenou umývárnou (2 umyvadla, 2 sprchy), oddělené záchody s předsíní pro muže a ženy zaměstnance, úklidová komora. Dále jsou navrženy úpravy stávajících pokojů a vestavba pokojů, kdy po stavebních úpravách vznikne pět dvoulůžkových pokojů s vlastní předsíní, ze které je přístupná koupelna (sprcha, WC, umyvadlo).

V administrativě pracuje 8-9 zaměstnanců, na zdravotním úseku 29 žen ve 3 směnách.

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je plynová kotelna, větrání kanceláří bude přirozené okny, taktéž pokoje klientů, ve 3.NP střešními okny, odtah vzduchu ze sanitárních a pomocných zařízení (záchodové předsíně, záchody, umývárny, sprchy, úklidové komory, šatny apod.) budou řešit odtahové ventilátory, umělé osvětlení bude zářivkové, denní osvětlení okny, ve 3.NP i střešními okny. Podlahy povrchů a stěn jsou navrženy dle účelu užití. Objekt je napojen na městskou vodovodní a kanalizační síť.

Celková lůžková kapacita domova pro seniory se nemění a zůstává 54 klientů.

**Upozorňujeme**, že zvuková izolace dělící příčky mezi chráněným prostorem pokoj č. X1.01, musí odpovídat požadavkům příslušné normy na neprůzvučnost této konstrukce.

KHS KK přezkoumala žádost zástupce stavebníka v návaznosti na dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje  
se sídlem v Karlových Varech  
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary  
sekce ochrany a podpory veřejného zdraví



MUDr. Hana Bártová  
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

#### Příloha

1x předložená projektová dokumentace pro adresáta

#### Kopie

KHS KK - oddělení protiepidemické Karlovy Vary  
- oddělení HP Karlovy Vary  
- oddělení HV a PBU Karlovy Vary a Sokolov





## Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

K č.j.: HSKV-526-2/2019

Karlovy Vary 18. 2. 2019

Počet listů : 1

Přílohy: svazek

Ing. Roman Gajdoš  
Bezručova 8  
360 01 Karlovy Vary

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Vyřizuje: por. Bc. Karel Trojan, tel.: 950370298, fax: 950370252, e-mail: karel.trojan@hzs-kvk.cz

**Název stavby:** Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.

**Místo stavby:** Nádražní 268, Pernink

**Stavebník:** Domov pro seniory v Perninku p. o., Nádražní 268, Pernink

**Předložená dokumentace:** Stavební povolení, Ing. Roman Gajdoš ČKAIT-0300382, 10/2018

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, předloženou dne 15. 2. 2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**souhlasné závazné stanovisko.**

### **Odůvodnění:**

HZS Karlovarského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Iveta Charousková, ČKAIT - 0300462 ( AI pro PBS ), 2/2019

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Karlovarského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.



plk. Ing. Jaromír Podlaha  
rada  
vedoucí oddělení stavební prevence,  
kontrolních činností a zjišťování příčin požárů

v.z. kpt. Bc. Ladislav Hejný