



Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č. j.: KK/6439/IN/19
Vyřizuje: Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000608**“
evidenční číslo ve VVZ: **Z2019-040789**

Dne 4. 12. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím e-mailu, a to v následujícím znění:

Dotazy k VVZ: Z2019-040789

- 1) Šířky polic, které je možno použít v mobilním regálu . Udáváte šířku mobilního regálu 600 mm . Můžeme požit jednu polici šířku 600 mm nebo dvě police každou v šířce 300 mm?*
- 2) Skladba polic v mobilním regálu je ponechána na dodavateli ? Nebo se mobilní regál musí skládat s přesně definovaných délek polic ?*
- 3) Povrchová úprava mobilních regálů a nádstaveb je komaxit se vzorníkem RAL a nebo je možnost i zinkovaného provedení ?*
- 4) Koleje se montují do betonových drážek a nebo na novou podlahu ? A poté je i počítáno s falešnou podlahou mezi kolejiemi ?*
- 5) Koleje mají být pozinkovány a nebo stačí komaxit ?*

Děkuji za Vaše odpovědi.





Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 ZZVZ toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz č.:

- 1) Dvě police, každá v šířce 300 mm.
- 2) Skladba polic je ponechána na dodavateli v rozmezí daném v zadávacích podmínkách
- svísele bude regál členěn na sloupce - moduly (šířka sloupce mezi 900-1300mm);
- 3) V zadávací dokumentaci je jasně stanoveno užití práškových vypalovaných barev a nelze tedy nabízet u regálů povrchovou úpravu pozink. Naopak u kolejnic je povrchová úprava žárového zinkování požadována.
- konstrukce kovových regálů bude opatřena práškovou vypalovací barvou, tloušťka laku min. 60 - 80 μm, police a posuvné dveře světle šedá RAL 7035, čela regálů tmavě modrá RAL 5002
- 4) Viz výzva bod č. 3. Vymezení plnění veřejné zakázky: Kolejnice budou zality přímo do podlahy, vodící kolejnice - 3kusy na každý regál budou ocelové a zapuštěné v podlaze, budou ukotvené do konstrukce podlahy před realizací finálních betonových mazanin v rámci výstavby depozitáře, pro pohon regálů se vylučuje užití řetězu v kolejnicích.
- 5) Kolejnice požadujeme v pozinkovaném provedení.

Karlovy Vary, dne 6. 12. 2019

