

Název
 zadavatele: Karlovarský kraj
 Sídlo: Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary
 IČO: 70891168
 Vyřizuje: Bc. Dagmar Kerulová
 Č.j.: KK/6503/IN/19

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

veřejné zakázky: „**Střecha, krov, zateplení půdy – Sokolov**“
 identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000652**“

Dne 10. 12. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Střecha, krov, zateplení půdy - Sokolov" žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz

Našli jsme nejasnost ve výkazu výměr oproti projektu. Konkrétně se jedná o položky 93 a 94. Při prozkoumání PD nám vychází u položky 93. skutečné množství 152,8 m a u položky 94. je skutečné množství 183.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz

Zadavatel upřesňuje uvedené položky. Položky č. 92, 93, 94 jsou nahrazeny položkou s kódem 764223456, která zahrnuje montáž i dodávku dvourubkového sněholamu. Pověsíme si prosím poznámky o držácích ve vazbě na šířku falců.....

92	K	764223456	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu dvourubkový
	VV		18*3,0+2*3,0*3+2*2,2
	VV		Poznámka :
	VV		Položka zahrnuje montáž a dodávku celého sněholamu (zachytávače sněhu) včetně
	VV		všech doplňků, spojovacích a kotevních prvků.
	VV		Zahrnuje též držáky zachytávačů, jejich počet závisí na šířce falců apod.

Zadavatel v souvislosti s provedenou změnou podmínek výběrového řízení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 12. 2019 do 9:00 hodin.

Zadavatel do dokumentace veřejné zakázky vkládá opravený soupis stavebních prací s výkazem výměr k nacenění.

V Karlových Varech dne 10. 12. 2019