

LEGENDA BLESKOSVODU,UZEMNĚNÍ

BLESKOSVOD DLE ČSN EN 62 305

JÍMACÍ VEDENÍ , SVODY

UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZÁKLADECH(VE VÝKOPU)

SPOJOVACÍ SVORKY SS,SK,SP,SO,SR

ZKUŠEBNÍ SVORKA,OCHR.ÚHELNÍK – SZ,OU

1

JÍMACÍ SVOD,UZEMŇOVACÍ DESKA ZD01

POZNÁMKY :

1 – Provést podle ČSN EN 62305

2 – Odpor uzemnění max 2 ohm.

3 – Podpěry vedení : vodorovné i svislé max po 1 m.

4 – Zkušební svorky opatřit očíslovanými štítky.

5 – Na hromosvod budou připojeny všechny kovové součásti střechy (i oplechování) a kovová zařízení umístěné na střeše a obvodovém venkovním plášti.

6 – Vzduchotechnická zařízení připojit na hromosvod a opatřit pomocnými jímači.

7– Na uzemnění musí být připojeno : – bleskosvod
– ocelové konstrukce objektu
– ochranné pospojování (HOP)
– rozvaděče

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:50
Projektant	Kraus Milan Ing.		Schválil			

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny

ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace
Technika prostředí staveb
Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

OBSAH: **Půdorys střechy - bleskosvod, uzemnění dílny**

OBJEDNATEL: Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

Počet A4	Pořadové číslo
3	5
Stupeň projektu	
PST	
Datum dokončení	
07.06.2019	
Číslo zakázky	
9115-25	
Číslo archivní:	
BPO 5-103189	