


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ


1 : 20



- HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY
- VÝSTRAŽNÁ FÓLIE DLE ČSN
- HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP
- PE 100 SDR 17, 32 x 2,0 mm
- HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE

VODOMĚRNÁ SESTAVA

- Uzavírací ventil s odvodněním DN 25
- Zpětný ventil DN 25
- Vodotěsní DN 15, Qn 1,5 m³/h, Qmax 3 m³/h
- Filtr DN 25
- Uzavírací ventil DN 25



U

WC

VL

P

EL. PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ 3,5 kW
STOLÁKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMÝVADLOVÁ
SV ROHÁČEK v = 600

EL. ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ 10 l, 2,2 kW
NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE PRO VÝLEVKU
SV v = 1000

ZÁVĚSNÝ KLOUZET
SPLACHOVACÍ NADŘÍŽKA POD OMÍTKU – SV v = 1050
URINÁL S RADAROVÝM SENZOREM
SV v = DLE KONKRETNÍHO TYPU (cca 350)

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

OSAZENÍ VÝTOKOVÝCH ARMATUR

LEGENDA

VNITŘNÍ ROZVODY

STUDENÁ VODA

DIMENZE POTRUBÍ PPR (PN 16)


- DN 15 – 20x2,8 mm
- DN 20 – 25x3,5 mm
- DN 25 – 32x4,4 mm

+/- 0,00 = 559.00

INDEX	DATUM	JMÉNO	PODPIS
ZMĚNA			

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD

ULIČNÍ POKLOP PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY (č.1650 KAS)
ZEMNÍ SOUPRAVA PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY TELESKOPICKÁ (č.9601) 1,5–1,8 m
HAYLE ISO-PŘÍPOJOVACÍ TVAROVKA (č.6221) PRO PE POTRUBÍ Ø 32 mm
ISO-KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ŠOUPÁTKO HAYLE DN 1" (č.2681)
NAVRTÁVACÍ PAS HAYLE HAWEX (č.5270) 90/1 1/4"



lpdp s.r.o. LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projektiv@lpdp.cz www.lpdp.cz	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OBSAH: STODOLA - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, SCHEMA ROZVODU VODY	Část: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OBSAH: STODOLA - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, SCHEMA ROZVODU VODY	Podíl A4 3 Stupeň projektu PST Datum dokončení 03/2019 Číslo zářezů 9115-25	Matka 1:50 Podrobné číslo 10
--	---	--	--	---------------------------------------

OBEDOVATEL: Střední lesnická škola Zlín, příspěvková organizace

Číslo archivu
BPO 5-103235