




MONTÁŽNÍ SCHEMA OTOPNÁ SOUSTAVA




LEGENDA TĚLES:

- — — — — TOPNÁ VODA PŘÍVOD 65°C
 - - - - - TOPNÁ VODA VRÁT 50°C
 -  — OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ RADIK VENTIL KOMPAKT – KORADO Č.1.
 -  — číslo místnosti
 - RADIK_KLASIK22-060120-50-00-D — typ tělesa-výška (mm)šířka (dm)—hloubka(mm)—dodací program
 - W15(5.0v.)—W15(5.20) — radiátorový ventil term. rohový s předn. rad. šroubení s vypouštěním
rohový, svěrné šroubení
 - termostatická hlavice např. Heimeier K s vestavěným čidlem

POZNÁMKA:

- ROZVDNÁ PŮTRUBÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM VEKEDNÁ V PODLAZE, NÁPOJENÍ TĚLES K ROHOVÉ ZE DÍ, TĚLOSTIKA IZOLACE VIZ.TABULKA PŮTRUBÍ A IZOLACI
- ROZVDNÁ PŮTRUBÍ VE STROJOVNÁCH- KĚDÁ JEJENÁ VEDENÁ NA POVRCHU V PŮTRUBNÍCH OBIJÁKACH, SPADAJÍCÍ KĚDÝS MÍSTO ODVZDUŠNÍ, NEJEDNÁ VYPUSTIT, IZ.POUZDRA PÍPO-AIS.
- PRED OSAZENÍM TERMOSTATICKÝCH HLAVIC BUDE PROVEDENO HYD.VYREG.SYSTÉMU DOLOŽENÍM PROTOKOLEM.REG.ARM. ZAPLOMBOVANÝ A OZNAČENÝ ŠTÍTKEM S NASTAVENÍM HODNOTAMI

INDEX	Číslo	Číslo UM	JEDNO	PODPO
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	
Matoušek Jan Ing.		Stavba		
		ZAKAZKA Rekonstrukce kotelen a stodoly na dílny		Projekt A4 12 (číslo projektu)
BPO spol. s r.o. Lábová 129 363 01 OSTROV Tel.: +420335975111 Fax: +420335940416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz		Technická dokumentace Projektová prostředí stavby Vyplnění		PSST Datum doručení 07.06.2019 Číslo zakázky
OBSAH:		Stodola-schéma těles Sdílená venkovská škola Zluzice, příspěvková organizace		9115-25 BPO 1-103282
OBJEDNATEL		Sdílená venkovská škola Zluzice, příspěvková organizace		číslo zakázky BPO 1-103282