



LEGENDA:

- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ SPIRO
OZNAČENÍ TEPELNÉ NEBO POŽÁRNÍ IZOLACE
MNOŽSTVÍ PŘIVODNÍHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI
MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU Z MÍSTNOSTI
SCHÉMA ODVODU VZDUCHU
SCHÉMA ODVODU PŘÍVOD VZDUCHU
PŘÍVOD VZDUCHU Z OKOLNÍCH MÍSTNOSTI PŘES DVEŘE

POZNÁMKA:

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ JE NAVRŽENO JAKO NEHOŘLAVÉ (TŘ. REAKCE NA OHĚŇ A1).
VŠECHNY STOUPAČÍ ROZVODY VZI VEDENÉ NA STŘECHU BUDOU OPATŘENY ODVODEM KONDENZÁTU.
POTRUBNÍ ROZVODY VEDENÉ PŘES PŮDNÍ PROSTOR BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍ IZOLACÍ S ODOLNOSTÍ E130, TL. 40 mm.
DO MÍSTNOSTI PODTLAKOVÉ VĚTRANÝCH BUDE ZAJIŠTĚN PŘÍVOD VZDUCHU PŘES DVEŘE SE SPÁROU (S= min. 15 mm, max. 150 m³/hod).
DO MÍSTNOSTI PODTLAKOVÉ VĚTRANÝCH BUDE ZAJIŠTĚN PŘÍVOD VZDUCHU PŘES DVEŘE MŘÍŽKOU NEBO POŽÁRNÍ VÝUSTKOU (PŘES 150 m³/hod).

LEGENDA MÍSTNOSTI

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
2.01	Schodiště	11,39
2.02	Chodba	4,63
2.03	Sklad motorových pil	12,78
2.04	Čištění motorových pil	18,58
2.05	WC dívky	3,77
2.06	WC kluci	5,94
2.07	Sanita učitelé	2,11
2.08	WC učitelé	2,85
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI		62,05

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Projektant		Ferenc Tomáš Ing.		Vedoucí zakázky		Schvábili	Dušek Jan Ing.	1:50		
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV		ZAKÁZKA:		Rekonstrukce koteleny a stodoly na dílny						Počet A4		3. Přídavkové číslo
Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz		OBSAH:		Projektová dokumentace Technika prostředí staveb Vzduchotechnika						Stupeň projektu		
OBSAH:		ČÁST (SO./PS):						PST		Datum dokončení		
OBSAH:		Číslo zakázky						07.06.2019		9115-25		
OBSAH:		Číslo archivní:						BPO 2-103109				