

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Em Ix	OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA
200	1.01	Schodiště, rampa	9,02	
200	1.02	Schodiště, rampa	7,76	
200	1.03	Vstupní hala	12,01	
500	1.04	Dílna prašné prostředí	50,34	
200	1.05	Sklad nářadí	16,85	
200	1.06	Úklid	2,05	
300	1.07	Šatna	7,26	
		CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	105,29	

detail par.žlabu



KATEDRA:
přístroje uloženy v parapetním žlabu na stole
- 1x CENTRAL STOP učebny (bez osvětlení)
- zdířky pro MN 0-24V AC
- zdířky pro MN 0-24V DC
- 1xzás. 230V - lab. zdroj
- 4xzás. 230V - PC
- 1x ovladač (zas.230V u prac. stolů)
- 1x ovladač (zas.230V bok učebny)
- 1x ovladač (zásuvky v katedře)

dvojtlačítka nebo vypínače
prašné prostředí-přístroje IP43

technická data laboratorního zdroje
napájení 230V/AC 1400W
počet výstupů 4 (AC + DC+DC+AC)
výstup 1 230V / AC / 2A
výstup 2 0 - 260V / AC / 3A
výstup 3 3 - 6V / DC / 2A
výstup 4 0 - 32V / DC 0-5A
výstup 5 3 /12 /18/ 24V / AC / 2A
rozměry (š,v,h) 480 x 180 x 270 mm
hmotnost 40 kg
Poznámka:
regulační transformátor galvanicky oddělen
všechny výstupy jištěné tavnými pojistkami
dvojice voltmetru i ampérmetru pro AC i DC

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant	Kraus Milan Ing.		Schválil		

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny

ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace
Technika prostředí staveb
Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

OBSAH: **Půdorys 1.NP - silnoproud dílny**

OBJEDNATEL: Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

Počet A4	Pořadové číslo
3	3
Stupeň projektu	
PST	
Datum dokončení	
07.06.2019	
Číslo zakázky	
9115-25	
Číslo archivní:	
BPO 5-103187	