

CHEVAK Cheb, a.s.  
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB  
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554  
e-mail: chevak@chevak.cz  
webová stránka: www.chevak.cz  
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977  
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367  
Datum zápisu: 01.01.1994

Ing. Jaroslav Radovnický  
Kapitána Jaroše 1849/10  
352 01 Aš

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka/e-mail:

Ivana Radojčicová/354 414 214  
radojcicova@chevak.cz

Cheb dne:  
7.10.2019

### **Stanovisko k PD k vydání územního souhlasu č. 20191800**

Název stavby: Stavební úpravy pěších komunikací v areálu Gymnázia Aš

Místo stavby: k.ú. Aš, p.p.č. 2798/3,

Investor: Gymnázium Aš, příspěvková organizace, Aš

Popis stavby dle předložené PD:

Dokumentace řeší opravu stávajících pěších komunikací, s částečnou změnou umístění. Pěší komunikace budou sloužit k propojení objektů v areálu gymnázia. Ke komunikacím přiléhají zóny pro odpočinek, posezení, pro odstavení kol, několik zpevněných ploch je rozšířeno pro shromáždění skupin studentů. Povrch zpevněných ploch bude z betonové dlažby.


Napojení na vodovod a kanalizaci v této PD není řešeno, odvodnění zpevněných ploch není v PD specifikováno.

### **CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním územního souhlasu s výše uvedenou stavbou a s provedením stavby s následujícími podmínkami:**

- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Aš. Kontakt: p. Brilla tel. 739 543 426 – vodovod a ing. Tancer tel. 739 543 321 – kanalizace
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- poklopy kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nové nivelety chodníku/terénu
- investor přizve pracovníky CHEVAK Cheb, a. s. ke kontrole způsobu provedení likvidace srážkových vod
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Aš ke kontrole osazení poklopů na kanalizaci
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko
- toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod)

Za správnost vyhotovení:

  
**CHEVAK Cheb, a.s.**<sup>13</sup>  
odd. vodorozvoje  
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977  
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb



Bc. Jiří Puffer  
vedoucí oddělení vodorozvoje

Ivana Radojčicová  
referent vodorozvoje