

REVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

| Č.R. | DATUM REVIZE | VYPRACOVAL | VYDAL | POPIS REVIZE |
|------|--------------|------------|-------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

vodoměr pro TV
 $Q_{n3} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$,
 $Q_3 = 4 \text{ m}^3/\text{h}$,
 $Q_{\text{max}} = 5 \text{ m}^3/\text{h}$

4xKK PPR 32

vodoměr pro SV
 $Q_{n3} = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$,
 $Q_3 = 10 \text{ m}^3/\text{h}$,
 $Q_{\text{max}3} = 12,5 \text{ m}^3/\text{h}$

LEGENDA POTRUBÍ

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY– PPR
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY– PPR

LEGENDA ARMATUR


| | | |
|---|-------|-------------------|
| Ø | V... | VODOMĚŘ SV, TV |
| ⋈ | KK... | KULOVÝ KOHOUT PPR |



001
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

003
SKLAD

002
CHODBA

PŮDORYS VEDENÍ OD VÝMĚNÍKOVÉ STANICE



| | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------------|---|-----------|-------|--|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | | | | PROJEKTANT AKCE | | | |
| <div> Ing. Jan Schrader Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov tel. 352 605 346 ☎+420 604 757 206</div> | | | | <div> Ing. Milan Snopek Švadinského 1729, 356 01 Sokolov IČ: 031 22 905 ☎+420 723 769 862</div> | | | |
| VYPRACOVAL | Ing. Milan Snopek | KRESLIL | Ing. Milan Snopek | STUPEŇ | DPS | PARĚ. | |
| INVESTOR | ISŠTE Sokolov, p. o., Jednoty 1620, 356 01 Sokolov | | | DATUM | 11/19 | | |
| KRAJ | Karlovarský | MŮ | Sokolov | ZAK.Č. | / | | |
| AKCE: Učebny - pavilon E Sokolov - p. č. 78/33 | | | | FORMÁT | A4 | | |
| OBJEKT: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | | | | MĚŘITKO | 1:30 | | |
| OBSAH: SCHEMA MĚŘENÍ SPOTŘEBY VODY | | | | Č. VTKR. | D.1.4.1.8 | | |