

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

(DS)

Váš dopis zn.:

Ze dne:

27.01.2020

Číslo jednací:

KHSKV 00850/2020/HDM/Bur - S10

Ing. Jan Schrader
Kosmonautů 1905

Vyřizuje:

Martina Burešová

Telefon:

355 328 371, 603 211 926

E-mail:

martina.buresova@khskv.cz

356 05 Sokolov

Datum:

10.02.2020

„Revitalizace objektu SO706“, na adrese Sokolov, ul. Jednoty - p.č. 78/33, k.ú. Sokolov

Stavebník: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov příspěvková organizace, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČO: 497 66 929

Zástupce stavebníka: Ing. Jan Schrader, Kosmonautů 1905, 356 05 Sokolov, **na základě plné moci ze dne: 09.12.2019**

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti zástupce stavebníka ze dne 27.01.2020 ve věci výše uvedené stavby a k ní připojené projektové dokumentace vydává toto:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

KHS KK po posouzení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou projektovou dokumentací **„Revitalizace objektu SO706“**, na adrese Sokolov, ul. Jednoty - p.č. 78/33, k.ú. Sokolov,

souhlasí.

Odůvodnění:

Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jan Schrader, Kosmonautů 1905, 356 05 Sokolov, v listopadu 2019, zakázkové číslo: 76/2019.

Zástupce stavebníka požádal KHS KK o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro účely stavebního povolení a provádění stavby.

Předmětem předložené projektové dokumentace jsou drobné stavební úpravy stávajících prostor dvoupodlažního objektu na adrese Sokolov, ul. Jednoty – p.č. 78/33 v k.ú. Sokolov.

Napojení objektu na síť technické infrastruktury zůstane beze změn. V rámci stavebních úprav uvnitř objektu dojde k vyždění nových nenosných příček. Budou provedeny nové povrchové úpravy stěn, stropů a podlah. Učebny budou vybaveny umyvadly s tekoucí vodou – budou provedeny nové rozvody vodovodu a kanalizace s napojením na stávající vodovodní a kanalizační řad. Dále budou osazeny nové dveře včetně zárubní. Budou osazena nová otopná tělesa na stávající rozvody ÚT. Ke všem umyvadlům, výlevkám a dřezům bude zajištěn přívod tekoucí teplé a studené vody.

Převaha prostor v objektu je odvětrána přirozeně – otevíratelnými okny. Bezokenní prostory budou odvětrávány nuceně – VZT. Navržená intenzita umělého osvětlení odpovídá požadavkům ČSN EN 12464-1. Předpokládaná kapacita objektu – max. 150 žáků.

V 1. NP objektu nově vzniknou 3 učebny, 2 kabinety, 2 kanceláře, denní místnost (vybavená kuchyňskou linkou se dřezem a umyvadlem na mytí rukou), sklad, šatna a hygienické zázemí. Stávající hygienické zázemí pro chlapce bude rozšířeno o místnost se dvěma pisoáry. Do stávajících předsíní u toalet budou doplněna umyvadla – nově budou v každé předsíni (dívek a chlapců) k dispozici 2 umyvadla. Toaleta pro osoby ZTP a učitele zůstane beze změn.

Ve 2.NP objektu nově vznikne 5 učeben, 4 kabinety, sborovna, sklad a hygienické zázemí. Stávající hygienické zázemí pro chlapce bude rozšířeno o místnost se dvěma pisoáry. Do stávajících předsíní u toalet budou doplněna umyvadla – nově budou v každé předsíni (u dívek i chlapců) k dispozici 2 umyvadla. Toaleta pro osoby ZTP a učitele zůstane beze změn.

Pro potřeby úklidu se na každém podlaží nachází stávající stavebně oddělené, řádně odvětrané úklidové místnosti vybavené výlevkou.

KHS KK upozorňuje, že včas před započítím užívání stavby bude KHS KK předložen doklad o výsledku laboratorního rozboru pitné vody z vnitřního vodovodu dodávané k odběrným místům, v souladu s § 4 odst. 7 a 8 a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu kráceného rozboru podle části 1. přílohy č. 5 této vyhlášky. Citovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu.

KHS KK přezkoumala žádost zástupce stavebníka v návaznosti na projektovou dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Martina Burešová v.r.
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Sokolov a Cheb

Kopie:
KHS - oddělení HDM Sokolov a Cheb