



podschodišťový prostor lemovat příčkami E145
+ podhled schodiště E145a → b

* jedno křídlo světlý rozměr min. 800 mm, nebo obě křídla vybořit panílkovou hrazdou, světlá plocha celého otvoru min. 2,9 m²

N.O. nouzové osvětlení únikových cest

LUXFEROVÉ VÝPLNĚ VE STĚNÁCH LEMUJÍCÍCH ČOCHU ZRUŠIT A NAHRADIT ZDĚNÝMI STĚNAMI !

