



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/1252/IN/20
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000260“

Dne 20.5.2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706“ žádost o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o zodpovězení dotazu:

Dotaz: Ve výkazech výměr chybí hasicí přístroje požadované dle PBŘ. Mají být součástí plnění díla?

1.NP ... n_{HJ} = 18 HJ ... 2 ks HP typu P6 s hasicí schopností 34A/183B
2.NP ... n_{HJ} = 18 HJ ... 2 ks HP typu P6 s hasicí schopností 34A/183B

Dotaz: Dle PBŘ je požadováno požárně bezpečnostní značení – osazení bezpečnostních značek a tabulek. Ve výkazu výměr pro ně není uvedena položka k ocenění. Je tedy dané značení součástí plnění díla?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz:

Dodávka hasicích přístrojů a požárně bezpečnostního značení není součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Stavba nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Hasicí přístroje a požárně bezpečnostní značení bude součástí dodávky interiérového vybavení objektu.

Karlovy Vary 21. 5. 2020

Jaroslav Štěpán