



Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/1280/IN/20
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000260“

Dne 25.5.2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706“ žádost o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz:

Kontrolou PD a výkazu výměr byly zjištěny následující nesrovnalosti, žádáme zadavatele o jejich vysvětlení, doplnění případně změnu ve výkazu výměr:

1. Položka poř. č. 21 s kódem 13021010 „Tyč ocelová žebříková jakost BSt 500S výztuž do betonu t 0,181“ – Patrně se jedná o chybně zvolenou položku na dodávku výztuže pro ošetření trhlin ve zdivu. V PD i v TZ je uveden požadavek na použití „helikální výztuže“ a ta se dělá buď z kompozitu nebo z nerez a je tvarově jinak řešená než běžná betonářská žebírková výztuž. Prosíme o vyjasnění rozporu mezi VV a PD.

2. Položka poř. č. 50 s kódem 766-x8 „D+M Dveře vč. zárubně 900x1970mm EI30DP3+C2 vč. nátěru zárubně, kování a samozavírače - spec. dveří dle PD“ – ve výkazu výměr chybí 1 kus dveří, viz PD a PBR celkem je 6 kusů.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a § 99 Zákona toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz č. 1:

Podle statické zprávy: na trhliny bude použito helikální výztuže o průměru 6 mm kompozit, do věnce ocel R18. Výkaz výměr s upřesněním textu u položky 21 byl doplněn do zadávací dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 2:

Položka č. 50 výkazu výměr byla upravena do souladu s výkresovou částí projektové dokumentace a PBR. Počet dveří byl navýšen na 6 ks. Upravený výkaz výměr byl doplněn do zadávací dokumentace (příloha č. 4) výzvy.

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Karlovy Vary 26. 5. 2020

Jaroslav Štěpán