



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Č. j.: KK/1387/IN/20

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

veřejné zakázky: „**Pořízení nového elektrického výtahu v budově školy Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvkové organizace**“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P20V00000287**“

Dne 04. 06. 2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „**Pořízení nového elektrického výtahu v budově školy Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvkové organizace**“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz

Dobrý den,
po podrobném prostudování musíme upozornit na to, že rozměr kabiny 1 250 x 2 100 mm s nosností 1250 kg je zvolen dle konkrétního typového řešení konkrétního dodavatele.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz:

Rozměry kabiny byly stanoveny požadavkem uživatele objektu – tedy školy Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvkové organizace, a to s ohledem na rozměry přepravovaných nákladů (např. laboratorní stoly apod.). Z rozměrů byla dále stanovena i udaná nosnost. Musíme tak odmítnout, že by byla zvolena dle konkrétního typového řešení konkrétního výrobce.

Nicméně rozměry výtahové kabiny lze stanovit jako minimální. Účastník může nabídnout i rozměry větší za předpokladu, že nosnost výtahu bude korespondovat s velikostí jím navržené kabiny a s tím, že stavební rozměry šachty 1 820 x 2 470 mm nelze stavebně měnit.

Zároveň s tímto vysvětlením, které doplňuje zadávací dokumentaci se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 11. 06. 2020 do 09:00 hodin**. V souvislosti s tím uveřejňuje opravenou výzvu s novým datem pro podání nabídek.

V Karlových Varech dne 05. 06. 2020