

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	02110-1		
Název mostu:	Most přes Kosový potok v Hamrníkách		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 02110		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	1.969 km	Staničení na úseku: 1.969 km	
Rok postavení:	1930		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Karlovarský		
Okres:	Cheb		
Obec (MČ):	Mariánské Lázně		
Katastrální území:			
Správce mostu:	kraj Karlovarský, KSÚS Karlovarského kraje Sokolov, správa neurčena, cestmistrovství Velká Hleďsebe		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 14.0\text{ t}$ $V_r = 25\text{ t}$ $V_e = 94\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0\text{ t}$ Rok: 2014			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 8.00 m	Délka NK: 9.50 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 8.30 m	Celková šířka mostu: 8.20 m
Plocha mostu: 77.90 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -867953 Y: -1039486	WGS: 49.952500°N 12.686773°E
Popis spodní stavby: Opěry masivní, plné z kamenného rádkového zdiva.			
Popis nosné konstrukce: Železobetonový trám deskový prostý vytvořený ze čtyř trámů a čtyř příčníků a železobetonové desky.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.40 m		Výška NK nad hladinou vody: 2.20 m	
Q_{100} : -		Normální hladina vody: 0.20 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajiní opěra Délka: 8.00 až 8.00 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 1.00 až 1.00 m	Materiál: Kámen Výška: 3.30 až 3.30 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 8.00 m Rozpětí: 8.75 m Převažující materiál: Železobeton Druh statického působení: Trám deskový prostý Prefabrikát: Nezadaný	Kolmá světlost: 8.00 m Šířka NK min.: - m Další materiál: Nezadaný	Konstrukční výška: 0.40 m Šířka NK max.: - m
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 5.70 m	Skladba vozovky:	
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 1.30 m	Plocha chodníku: 18.20 m ²	
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 1.30 m	Plocha chodníku: 18.20 m ²	
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Zábradlí vytvořené z betonových sloupků se 3 vodorovnými trubkovými madly-na straně levé, na pravé straně zábradlí ocelové trubkové se svislou výplní.	Výrobce:	Délka: - m
4.7 Cizí zařízení na mostě			

- (povodní strana mostu)	Typ zařízení: veřejné osvětlení Správce: Město M. Lázně na horní ploše římsy za betonovým sloupkem zábradlí leží chránička kabelu, patrně kabel veřejného osvětlení
- (povodní strana mostu)	Typ zařízení: ostatní Správce: Město M. Lázně a ČEZ cca 1 m od mostu je lávka pro pěší na chodníku, na NK lávky je několik inženýrských sítí, na římsou vedeno vzdušné vedení NN
4.8 Ostatní vybavení mostu	
- (za opěrami)	dle původního mostního listu je instalováno zvláštní zařízení
Správní údaje	
Archivace projektu: Nezadaná	
Klasifikační stupeň stavu mostu	
Nosná konstrukce: III - Dobrý Spodní stavba: III - Dobrý Použitelnost: Nezadaná	
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 13.6.2014	
Reprodukční pořizovací hodnota: 179220.00 Kč Datum posledního stanovení: 22.9.2010	
<div style="text-align: right;">Dne: Vypracoval - podpis:</div>	
Datum tisku: 28.1.2020 14:20 Vytisknul z BMS: Borolič Tomáš	

