3.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
B301	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	29.35	B319	ZÁDVEŘÍ POKOJE	6.90	B338	NÁVŠTĚVA JÍDELNA	29.20
B302	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.65	B320	WC	2.40	B339	KUCHYŇKA	5.90
B303	4 LŮŽKOVÝ POKOJ	30.85	B321	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30	B340	LP ORL	17.75
B304	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4.20	B322	ZÁDVEŘÍ WC	6.60	B341	WC	1.95
B305	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4.25	B323	ZÁDVEŘÍ WC	1.40	B342	WC	1.95
B306	4 LŮŽKOVÝ POKOJ	30.95	B324	WC	1.20	B343	LP CHIRURGIE	20.20
B307	ČISTÍCÍ MISTNOST	12.70	B325	STROJOVNA SLP	3.60	B344	PRIMÁŘ CHIRURGIE	27.05
B308	OČISTA	11.20	B326	SKLAD	9.20	B345	WC	1.95
B309	ÚKLID	3.85	B327	DMZ	16.50	B346	WC	1.95
B310	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.90	B328	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	27.50	B347	LP CHIRURGIE	20.30
B311	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	23.55	B329	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	27.50	B348	LP VRCHNÍ SESTRA	17.45
B312	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	23.35	B330	ZÁDVEŘÍ POKOJE	5.40	B349	WC	1.95
B313	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.90	B331	WC	2.55	B350	CHODBA	75.55
B314	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	30.30	B332	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30	B351	SCHODIŠTĚ	14.55
B315	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.90	B333	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30	B351b	SCHODIŠTĚ	24.25
B316	PŘÍPRAVNA	18.95	B334	WC	2.65	B352	VÝTAH –STÁVAJÍCÍ	4.40
B317	INFO	9.55	B335	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	29.05	B366	VÝTAH V2	9.00
B318	CHODBA	102.10	B336	ZÁDVEŘÍ POKOJE	5.35	B367	VÝTAH V3	8.15
B318b	CHODBA	29.45	B337	VYŠETŘOVNA	27.10			

Způsob kódového značení:

Přívodní distribuční element

4.223-V V–horní H–boční

Číslo zařízení | distribuční element | typ elementu | strana připojení

0 ø125
1 ø160
2 ø200
3 ø250
4 4–hran

0 tpIP ventil
1 1–stranný onemostal
2a 2–stranný onemostal
2b 2–stranný onemostal
3 3–stranný onemostal
4 4–stranný onemostal
5 vířivý onemostal
6,7... mřížky, výústky

Odvodní distribuční element

4.253-H V–horní H–boční

Číslo zařízení | distribuční element | typ elementu | strana připojení

5 ø125
6 ø160
7 ø200
8 ø250
9 4–hran

0 tpIP ventil
1 onemostal
3,4... mřížky, výústky

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ
- TLUMIČ HLUKU–KRUHOVÝ
- TLUMIČ HLUKU 4–HRANNÝ
- FLEXIBILNÍ, OHEBNÁ HADICE
- POŽÁRNÍ IZOLACE

LEGENDA ZNAČEK:

- VENTILÁTOR
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- REGULAČNÍ KLAPKA
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- REGULÁTOR PRŮTOKU
- ANEMOSTAT ø160
- KÓTY POTRUBÍ
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- PŘÍVODNÍ VÝUSTKA
- ODVODNÍ VÝUSTKA
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
- POZICE JEDNOTKY
- 1.001 P=4200m3/h 0=3600m3/h
- 150m3/h MNOŽSTVÍ VZDUCHU

POZNÁMKY:

NÁHRADA ODVEDENÉHO VZDUCHU BUDE ZAJIŠTĚNA DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI, KTERÝMI BUDOU OSAZENY DVEŘE HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ (WC, SPRCHY, ÚKLID, ŠATNY A SKLADY) ALTERNATIVA PODŘEZÁNÍM DVEŘÍ U NÁHRADY DO 100m3/h.
IZOLACE JSOU POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ (kap.2.4.6)
KDE NENÍ MOŽNÉ OSADIT PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKU PŘESNĚ DO PROTIPOŽÁR.PŘEDĚLU, BUDE POTRUBÍ IZOLOV.V DÉLCE OD PROTIPOŽÁR.PŘEDĚLU AŽ PO PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY.
STAVBA ZAJISTÍ PŘÍSTUP KE VŠEM ZAŘÍZENÍM, REGULAČNÍM A POŽÁRNÍM KLAPKÁM, KTERÉ JSOU NAD PODHLEDEM, POMOCÍ REVIZNÍCH OTVORŮ, PŘÍPADNĚ PŘES VOLNOU KAZETU PODHLEDU.
KŘÍŽENÍ POTRUBÍ MIMO PŘÍRUBY, MOŽNOST LOKÁLNÍHO SNÍŽENÍ TEP.IZOLACE.
POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ, DISTRIBUČNÍCH PRVKŮ, POTRUBNÍCH TRAS BUDE PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM.

± 0.0 = 487.510

ČÍSLO PARÉ

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B
D1.02.4c VZDUCHOTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	FourClima s.r.o., Trnkova 3070/150a, 628 00 Brno-Líšeň	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. PETR AUF	ING. MILAN ŠTANTEJSKÝ	ING. PETR AUF

FourClima
Trnkova 3070/150a
Brno - Líšeň 628 00
FourClima s.r.o.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUCÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Karlovarský kraj Závodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary		

Penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:	FORMÁT	8x A4
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU	DATUM	3 / 2020
DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU – ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ	STUPEŇ	DPS
	ZAK. ČÍSLO	A 03-20-P
VÝKRES: **PŮDORYS 3.NP**	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
	1 : 100	**D1.02.4c–07**