



# LEGENDA

- FeZn 30/4
- FeZn Ø 10
- SZ, v=1,8m + OCHRANNÝ ÚHELNÍK

- 3xŠO
- č.10
- OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK
1. ČÍSLO
2. UZEMNĚNÍ
3. ZEMNÍČÍ PÁSEK

# POZNÁMKA

- OCHRANA OBJEKTU PŘED ÚČINKY BLESKU JE NAVRŽENA V SOULADU S ČSN EN 62305-1, LPS I
- VŠECHNY SPOJE V ZEMI MUSÍ BYT CHRÁNĚNY PROTI KOROZI ASFALTOVÝM NÁTĚREM, NEBO PLASTOVÝMI NÁVLEKY.
- PŘECHODY ZE ZEMĚ DO BETONU A ZE ZEMĚ NA VZDUCH CHRÁNIT PROTI KOROZI ASFALTOVÝM NÁTĚREM NEBO PLASTOVÝMI SMRŠŤOVACÍMI NÁVLEKY (VIZ ČSN 332000-5-54 - příloha NK)
- ZEMNÍČÍ PÁSEK ULOŽIT DO VÝKOPU KOLEM OBJEKTU, v hl= cca 0,6m
- VÝVODY UZEMNĚNÍ PRO PŘÍPOJENÍ SVODŮ VĚST NA POVRCHU KE ZKUŠEBNÍ SVORCE SZ, UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE v=1,8m NAD TERÉNEM, VODIČ CHRÁNIT OCHRANNÝM ÚHELNÍKEM, SVOD OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU

## D1.02 Rekonstrukce pavilonu B D1.02.4g3 Silnoproudá elektrotechnika – hromosvod

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BYT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOULADU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	ING. ZBYNĚK PECINA, FUGNEROVA 8, 586 01 JIHLAVA	Ing. Zbyněk Pecina
VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	Projektování el. zařízení
VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. VIKTOR ŠLAPAL	Fügenerova 8, Jihlava
INVESTOR:	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary	mob: 016 78 55 44
NÁZEV AKCE:	KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU	FORMÁT 10 x A4
DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU – ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ		DATUM 3 / 2020
VÝKRES	ZÁKLADY – UZEMNĚNÍ	STUPEŇ DPS
		ZAK. ČÍSLO A 03-20-P
		Č. VÝKRESU
		MĚŘÍTKO 1 : 100
		D1.02.4g3-03

ČÍSLO PÁSE	
Ing. Zbyněk Pecina	
Projektování el. zařízení	
Fügenerova 8, Jihlava	
mob: 016 78 55 44	
email: zbynek@pecina.cz	
Mříškov 12, 586 01, Jihlava	
tel: +420 367 312 431-4, fax: +420 367 312 435	
FORMÁT 10 x A4	
DATUM 3 / 2020	
STUPEŇ DPS	
ZAK. ČÍSLO A 03-20-P	
Č. VÝKRESU	
MĚŘÍTKO 1 : 100	
D1.02.4g3-03	