Rozvaděč B2–RMD3.11
- CXKH–R 5x6/B2–RHM
- CXKH–R 5x6/B2–RHD
- CH–R25/HOP

- CXKH–R 3x2,5/MF311.1
- CXKH–R 3x2,5/MF311.2
- CXKH–R 3x2,5/MF311.3
- CXKH–R 3x2,5/MF311.4
- CXKH–R 3x2,5/MF311.5
- CXKH–R 3x2,5/MF311.6
- CXKH–R 3x2,5/MF311.7
- CXKH–R 3x2,5/MF311.8
- CXKH–R 3x2,5/MF311.9
- CXKH–R 3x2,5/MF311.10
- CXKH–R 3x2,5/MF311.11
- CXKH–R 3x2,5/MF311.12
- CXKH–R 3x2,5/MF311.13
- CXKH–R 3x2,5/MF311.14
- CXKH–R 3x2,5/MF311.15
- CXKH–R 3x2,5/MF311.16
- CXKH–R 3x2,5/DF311.1
- CXKH–R 3x2,5/DF311.2
- CXKH–R 3x2,5/DF311.3
- CXKH–R 3x2,5/DF311.4
- CXKH–R 3x2,5/DF311.5
- CXKH–R 3x2,5/DF311.31
- CXKH–R 3x2,5/DF311.32

Rozvaděč B2–RMD3.12
- CXKH–R 5x25/B2–RHM
- CXKH–R 5x10/B2–RHD
- CH–R25/HOP

- CYKY–J 3x2,5/MF312.1
- CYKY–J 3x2,5/MF312.2
- CYKY–J 3x2,5/MF312.3
- CYKY–J 3x2,5/MF312.4
- CYKY–J 3x2,5/MF312.5
- CYKY–J 3x2,5/MF312.6
- CYKY–J 3x2,5/MF312.7
- CYKY–J 3x2,5/MF312.8
- CYKY–J 3x2,5/MF312.9
- CYKY–J 3x2,5/MF312.10
- CYKY–J 3x2,5/MF312.11
- CYKY–J 3x2,5/MF312.12
- CYKY–J 3x2,5/MF312.13
- CYKY–J 3x2,5/MF312.14
- CYKY–J 3x2,5/MF312.15
- CYKY–J 3x2,5/MF312.16
- CYKY–J 3x2,5/MF312.17
- CYKY–J 3x2,5/MF312.18
- CYKY–J 3x2,5/MF312.19
- CYKY–J 3x2,5/MF312.20
- CYKY–J 3x2,5/MF312.21
- CYKY–J 3x2,5/MF312.22
- CYKY–J 3x2,5/MF312.23
- CYKY–J 3x2,5/MF312.24
- CYKY–J 3x2,5/MF312.25
- CYKY–J 3x2,5/MF312.26
- CYKY–J 3x2,5/MF312.27
- CYKY–J 3x2,5/MF312.28
- CYKY–J 3x2,5/MF312.29
- CYKY–J 3x2,5/MF312.30
- CYKY–J 3x2,5/MF312.31
- CYKY–J 3x2,5/MF312.32
- CYKY–J 3x2,5/MF312.33
- CYKY–J 5x2,5/MF312.41
- CYKY–J 3x2,5/M312.81
- CYKY–J 5x6/B2–RD3.13
- CYKY–J 3x2,5/DF312.1
- CYKY–J 3x2,5/DF312.2
- CYKY–J 3x2,5/DF312.3
- CYKY–J 3x2,5/DF312.4
- CYKY–J 3x2,5/DF312.5
- CYKY–J 3x2,5/DF312.6
- CYKY–J 3x2,5/DF312.7
- CYKY–J 3x2,5/DF312.8
- CYKY–J 3x2,5/DF312.9
- CYKY–J 3x2,5/DF312.10
- CYKY–J 3x2,5/DF312.11
- CYKY–J 3x2,5/DF312.12
- CYKY–J 3x2,5/DF312.13
- CYKY–J 3x2,5/DF312.14
- CYKY–J 3x2,5/DF312.15
- CYKY–J 3x2,5/DF312.31
- CYKY–J 3x2,5/DF312.32
- CYKY–J 3x1,5/D312.41/LAMPA
- CYKY–J 3x2,5/D312.61/DZ
- CYKY–J 3x1,5/D312.62/SHKA
- CYKY–J 3x1,5/D312.63/EKV
- CYKY–O 2x1,5/D312.141/DVEŘE
- 11x CY16/KX301, KX303, KX306, KX307, KX308, KX311, KX312, KX314, KX319, KX330, KX336
- CY25/MX337

- CXKH–R 5x16/B2–RHM–>B2–RMD5.11
- CXKH–R 5x10/B2–RHD–>B2–RMD5.11
- CXKH–R 5x10/B2–RHD–>B2–RD5.12
- CXKH–R 5x4/B2–RHM–>DTB5.1
- CXKH–R 5x6/B2–RHM–>B2–RMD4.11
- CXKH–R 5x6/B2–RHD–>B2–RMD4.11
- CXKH–R 5x35/B2–RHM–>B2–RMD4.12
- CXKH–R 5x25/B2–RHD–>B2–RMD4.12
- CXKH–R 5x4/B2–RHM–>DTB4.1
- CXKH–R 5x4/B2–RHM–>DTB3.1
- J–H(S)H 2x0,8/MP219–>MP437
- CXKH–R 5x6/B2–RHM–>B2–RMD3.11
- CXKH–R 5x6/B2–RHD–>B2–RMD3.11
- CXKH–R 5x25/B2–RHM–>B2–RMD3.12
- CXKH–R 5x10/B2–RHD–>B2–RMD3.12
- CXKH–R 5x4/B2–RHM–>DTB3.1
- CH–R50/HOP–SILNO
- CH–R25/HOP–SLABO

Rozvaděč B2–RD3.13
- CYKY–J 3x6/B2–RMD3.12
- CH–R25/HOP

- CYKY–J 3x2,5/DF313.1
- CYKY–J 3x2,5/DF313.2

LEGENDA:
MDO	Málo důležité obvody (nezálohované)
DO	Důležité obvody (zálohovány dieselagr.)
ZS	Zdravotnické izolsoustava napojena z DO (napájení dieselagr. přes oddělt. trafo)
VDO	Zdravotnické izolsoustava napojena z UPS (napájení UPS přes oddělt. trafo)
X	Skupiny zdravotnických prostor dle ČSN 33 2000–7–710
A	Elektrostaticky vodivá podlahová krytina
	Zásuvka 16A, 250V AC, krytí IP20
	Zásuvka 16A, 250V AC s víčkem pod omítku, krytí IP20
	Zásuvka 16A, 250V AC s víčkem pod omítku, krytí IP44
	Zásuvka 16A, 250V AC, s víčkem na povrch, krytí IP44
	Zásuvka průmyslová 230V/32A, IP44 pod omítku pro napojení pojízdného RTG přístroje
(++)	zásuvek ve společném (++)–rámečku, krytí IP20
DZ	Napojeť dorozumívacího zařízení (dodávka slaboproudých rozvodů)
KS	Napojeť systému kontroly vstupu (dodávka slaboproudých rozvodů)
CCTV	Napojeť kamerového systému (dodávka slaboproudých rozvodů)
SD	Napojeť signalizace otevřených dveří (dodávka slaboproudých rozvodů)
ST	Napojeť signalizačního tabla (dodávka slaboproudých rozvodů)
BB	Vývod pro napojení bezdotykové baterie (kabelem CYKY–J 2x1,5 z napojeťe NZ–BB, z podhledu v trubce, vn=550mm)
NZ–BB	Napojeť pro bezdotyk. baterie (dodávka ZTI)
SHKA	Signalizační hlásič klinického alarmu (dodávka medicinálních plynů)
SDk.x	Zásuvková skříň (2x zas. 1F+N+PE 16A/250V, 1x zas. 3F+N+PE 16A/400V, 1x zas. 24V)
	Loketní spínač pro ovládání dveří (přípojit vodičem CYKY–J2x1,5, do klíty nade dveřmi)
SSP–UPS/B2	Nouzové tlačítko označené STOP UPS/B2 (tlačítko s prolamovacím sklem v červené krabici)
	Termostat prostorový, 230V/10A, IP44, +5 až+30°C

BAREVNÉ ZNAČENÍ ZÁSUVEK:
MX.x	Zásuvky napojené z MDO, barva bílá
NX.x	Zásuvky napojené z MDO, barva bílá
MX.x	Zásuvky napojené z MDO přes proud. chrániť, barva modrá(hnědá)
DX.x	Zásuvky napojené z DO přes proud. chrániť, barva zelená
ZX.x	Zásuvky napojené ze ZÍS , barva žlutá
VX.x	Zásuvky napojené ze VDO , barva oranžová

Výška: lůžkových romp(spodní hrana) 1650 mm
ostatních neoznačených zásuvek 1200 mm

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS:
> PŘ1 < ŠÍŤ.ŽLAB PLECHOVÝ, PERFOROVANÝ 50x60
> PŘ2 <ŠÍŤ.ŽLAB PLECHOVÝ, PERFOROVANÝ 100x60
> PŘ3 <ŠÍŤ.ŽLAB PLECHOVÝ, PERFOROVANÝ 200x60
> PŘ4 <ŠÍŤ.ŽLAB PLECHOVÝ, PERFOROVANÝ 300x60
> PŘ5 <ŠÍŤ.ŽLAB PLECHOVÝ, PERFOROVANÝ 400x60
> PŘ6 <ŠÍŤ.ŽLAB PLECHOVÝ, PERFOROVANÝ 500x60
> PŘ7 <ŠÍŤ.ŽLAB PLECHOVÝ, PERFOROVANÝ 600x60
> R1 < ROŠT š.300
> R2 < ROŠT š.400
> R3 < ROŠT š.600
> PR1 < ROŠT š.100 (se zachováním funkčnosti E90)
> PD1 <KABELOVÁ TRASA VE SKUPINOVÝCH DRŽÁCICH 35x50(se zachováním funkčnosti E90)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	DRUH PODLAHY	OZN.	POVRCH STĚN	OZN.	POVRCH STROPU	S.V. PODHL.
B301	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	29,35	PVC	P13	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R1	3,30
B302	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500	–	SDKI +N2	2,50
B303	4 LŮŽKOVÝ POKOJ	30,85	PVC	P16	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R1	3,30
B304	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500	–	SDKI +N2	2,50
B305	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500	–	SDKI +N2	2,50
B306	4 LŮŽKOVÝ POKOJ	30,95	PVC	P16	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R1	3,30
B307	ČISTÍCÍ ÚSTAVNOST	12,70	PVC	P13	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R1	3,30
B308	OČISTA	11,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R1	2,50
B309	ÚKLID	3,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	D18b	[illegible]	N2	SDK +N2	3,30
B310	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500	–	SDKI +N2	2,50
B311	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	23,55	PVC	P13	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R1	3,30
B312	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	23,35	PVC	P13	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R1	3,30
B313	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500	–	SDKI +N2	2,50
B314	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	30,30	PVC	P13	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R1	3,30
B315	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500	–	SDKI +N2	2,50
B316	PŘÍPRAVNA	18,95	PVC	P13	[illegible]	N1	RASTR R1	3,30
B317	INFO	9,55	PVC	P13	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R2	3,00
B318	CHODBA	102,10	PVC	P16	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R2/RH	3,00
B318b	CHODBA	29,45	PVC	P16	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R2	3,30
B319	ZÁDVEŘÍ POKOJE	6,90	PVC	P3	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R1	3,30
B320	WC	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKL. V. 2500			2,50
B321	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D21	KER. OBKL. V. 2500			2,50
B322	ZÁDVEŘÍ WC	6,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R4	2,50
B323	ZÁDVEŘÍ WC	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R5	2,50
B324	WC	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R5	2,50
B325	STROJOVNA SLP	3,60	PVC ANTISTATIK	P14	NAŤÉR	N3	NAŤÉR N3	5,09
B326	SKLAD	9,20	PVC	P3	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R1	3,00
B327	ÚKLID	16,50	PVC	P3	[illegible]	N2	RASTR R1	3,30
B328	5 LŮŽKOVÝ POKOJ	27,50	PVC	P3	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R1	3,30
B329	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	27,50	PVC	P3	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R1	3,30
B330	ZÁDVEŘÍ POKOJE	5,40	PVC	P3	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R1	3,30
B331	WC	2,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKL. V. 2500			2,50
B332	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D21	KER. OBKL. V. 2500			2,50
B333	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D21	KER. OBKL. V. 2500			2,50
B334	WC	2,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKL. V. 2500			2,50
B335	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	29,05	PVC	P3	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R1	3,30
B336	ZÁDVEŘÍ POKOJE	5,35	PVC	P3	OMYV. NAŤÉR	N1	RASTR R1	3,30
B337	VÝŠETŘOVNA	27,10	PVC ELEKTROSTATIK	P15	[illegible]	N1	RASTR R1	3,30
B338	NÁVŠTĚVA JÍDELNA	29,20	PVC	P13	[illegible]	N1	RASTR R8	3,30
B339	KUCHYŇKA	5,90	PVC	P13	[illegible]	N1	RASTR R1	3,30
B340	LP ORL	17,75	PVC	P13	[illegible]	N2	RASTR R7	3,30
B341	WC	1,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D15	KER. OBKL. V. 2500		SDK +N2	2,50
B342	WC	1,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D15	KER. OBKL. V. 2500		SDK +N2	2,50
B343	LP CHIRURGIE	20,20	PVC	P13	[illegible]	N2	RASTR R7	3,30
B344	PRIMÁŘ CHIRURGIE	27,05	PVC	P13	[illegible]	N2	RASTR R7	3,30
B345	WC	1,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D15	KER. OBKL. V. 2500		SDK +N2	2,50
B346	WC	1,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D15	KER. OBKL. V. 2500		SDK +N2	2,50
B347	LP CHIRURGIE	20,30	PVC	P13	[illegible]	N2	RASTR R7	3,30
B348	LP VRCHNÍ SESTRA	17,45	PVC	P13	[illegible]	N2	RASTR R7	3,30
B349	WC	1,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D15	KER. OBKL. V. 2500		SDK +N2	2,50
B350	CHODBA	75,55	PVC	P16	[illegible]	N1	RASTR R2	3,00
B351	SCHODIŠTĚ	14,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	D18c	[illegible]	N1	SDKI +N3	
B351b	SCHODIŠTĚ	24,25	LITÉ TERACO	T12	[illegible]	N1		
B352	VÝTAH –STÁVAJÍCÍ	4,40						
B366	VÝTAH VZ	9,00			NAŤÉR	N3	–	
B367	VÝTAH V3	8,15			NAŤÉR	N3	–	

LEGENDA POSPOJOVÁNÍ:
MX	Sítříčk ochranného pospojování (v=0,4m – spodní hrana)
KX	Ekvipotenciální přípojnice v inst. krabici 150x150mm (300mm pod stropem, případně na povrchu nad rastr. podhledem)
UZ	Uzemňovací zásuvka (výška dle el. zásuvek není–li uvedeno jinak)
VB	Napojení vodovodní baterie, přívodu vody apod. na ochr. pospojování
VZT	Napojení potrubí VZT a konstrukce podhledu
MP	Napojení potrubí medicinálních plynů na ochr. pospojování
KZ	Napojení kovových zárubní na ochr. pospojování
UT	Napojení těles ústředního topení(sv. ZSA16) na ochr. pospojování
KVP	Napojení pevně instalovaných kovových zařizovacích předmětů na ochr. pospojování
VANA	Napojení kovové vany
KP	Krabice pro připojení antistatické podlahy (v=150mm)

POUŽITÉ VODIČE:
CH–R (CY) 50:
– Ochranné pospojování: hlavní stoupací vedení
CH–R (CY) 25:
– Ochranné pospojování: napojení skříní MX
CH–R (CY) 16:
– Ochranné pospojování: krabic KX
CH–R (CY) 10:
– Pro napojení lůžkových ramp, zdrojových mostů, potrubí VZT, pevně instalované el.zařízení a ostatní kovové rozměrově velké, pevně instalované zařízení(KVP)
CH–R (CY) 6:
– Pro napojení uzemňovacích zásuvek(UZ), přívodů MP(medicinálních plynů), potrubí UT, vody (VB), pospojení kovových zárubní((KZ) apod.
CH–R (CY) 4:
– pro napojení el.zásuvek na ochr. pospojování

POZNÁMKA:
– V prostoru CHUC budou volně vedené elektrorozvody provedeny bezhalogenními kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1d1, dle požadavku PO Požárně–bezpečnostní řešení, ČSN 73 0802 a souvisejících norem a vyhl. 23/2008Sb v platném znění (úprava dle vyh.268/2011Sb).
– V prostorách s rastrovými podhledy budou horizontální rozvody vedeny v instalačních žlabech a lištách nad podhledy. Vertikální rozvody zde budou vedeny v dutých stěnách, pod omítkou, v místech s obklady v trubkách pod omítkou.
– V prostorách s rastrovými podhledy budou použity odbočné inst. krabice na povrch uložené nad podhledy, v místnostech se sádrokartonovými (SDK) podhledy krabice do dutých stěn, nebo pod omítku umístěné pod úroveň SDK podhledů.
– Ve strojovnách (VZT, EL, UT apod.) budou rozvody vedeny ve žlabech a lištách na povrchu.
– Jednotlivé výhody (zásuvky, vypínače, napájená zařízení apod.) označit štítkem dvojího okruhu (rámečky s popisovým polem, samolepky apod.).
– Propojení rozvaděčů a monitorovacích panelů datovou sběrnicí /J–H(St)H 2x0,8/ bude provedeno dle výkresu Zapojení datové sběrnice BMS.

– Prostupy kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami – viz PD PBŘ.
– Při nejasnostech, či nepředvídaných okolnostech je třeba kontaktovat projektanta, za účelem upřesnění dalších prací.
– Krytí a provedení rozvodů musí odpovídat předpokládanému použití jednotlivých místností a určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3, rozvody v umývárnách budou provedeny dle ČSN 33 2000–7–701 ed.2.
– Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva a výkazy výměr.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN–C–S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz
Zdravotnická síť IT (ZIS), 2+PE, 230 V, 50 Hz
SELV, PELV
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

ČÍSLO PARE

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B
D1.02.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽITI CELÉ NEBO JEJICH ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Měříčkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. | VYPRACOVAL: ING. PETR KŘEMÁČEK | KONTROLOVAL: ING. PETR KŘEMÁČEK
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Měříčkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary
penta Měříčkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 302 451–4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:	KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU – OPRAVA A ROZDĚLENÍ
VÝKRES	3.NP – ELEKTROROZVODY TECHNOLOGICKÉ
FORMÁT	18x A4
DATUM	3 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 03–20–P
MĚŘÍTKO	C. VÝKRESU: 1 : 50 D1.02.4g1–23

ROKOVÁNÍ IV. ETAPA