

ADRESOVÁNÍ PŘÍSTROJŮ BENDER MEDICS:

MP042	(MK2430A-11)	m.č. 042
adresa:	1 (master)	
alarm adresy:	5, ...÷12, 16, 17, 18, 19, 1 (IN1÷IN4)	
testované adresy:	00 (test všech zařízení)	
MP108	(MK2430-12)	m.č. 108
adresa:	16	
alarm adresy:	5	
testované adresy:	5	
MP232	(MK2430-12)	m.č. 202
adresa:	17	
alarm adresy:	8	
testované adresy:	8	
MP219	(MK2430-12)	m.č. 227
adresa:	18	
alarm adresy:	6, 7, 9, 10, 11, 1 (IN1÷IN4)	
testované adresy:	6, 7, 9, 10, 11	
MP437	(MK2430-12)	m.č. 331
adresa:	19	
alarm adresy:	12	
testované adresy:	12	

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1) TN-C-S, 3P+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
2) Zdravotnická síť IT (ZIS), 2+PE, 230 V, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

ČÍSLO PARÉ

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B
D1.02.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR KREMLÁČEK

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

INVESTOR : Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary

NÁZEV AKCE:
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU
DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU
– ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ

FORMÁT	6x A4
DATUM	3 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 03-20-P
MĚŘÍTKO	–
Č. VÝKRESU	D1.02.4g1-53

VÝKRES
ZAPOJENÍ DATOVÉ SBĚRNICE BMS