Rozvaděč B2-RD5.12



VYVOD C.	PŘÍVOD DO	HL.POSPOJ	DF512.1	D512.61	D512.62	D512.63	D512.64	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA
CISLO KABELU	WL **	WL **	WL **	WL **	WL **	WL **	WL **										
TYP KABELU	CXKH-R 5x10	CH-R 25	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 5x6										
ZARIZENI	B2-RHD	HOP	ZÁS.OBV.	RACK	STA	ANT.	STÁV. ROZV.										
Pi [kW]	3		0.4	0.4	0.1	0.1											
Ps [kW]	1,5																

ROZVADĚČ:
PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH
KRYTÍ: IP40/20
ROZMĚR SKŘÍNĚ: 400 x 500 x 210 mm (š x v x h)
PŘÍVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM
BARVA: DLE INTERIÉRU

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3P+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

ČÍSLO PARÉ

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B
D1.02.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR ZACHA

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

INVESTOR : Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary

NÁZEV AKCE:
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU
DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU – ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ

FORMÁT	3x A4
DATUM	3 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 03-20-P
MĚŘÍTKO	–
Č. VÝKRESU	D1.02.4g1-80

VÝKRES
Rozvaděč B2-RD5.12