

Příloha TZ: VSTUPY A VÝSTUPY SYSTÉMU EPS - PAVILON B

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
K1	KOPPLER 12 OUT	STÁVAJÍCÍ	

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
K2	KOPPLER 12 OUT	STÁVAJÍCÍ	

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
K3	KOPPLER 12 OUT	B043	
OUT1	Vypnutí VZT+PK 1510, 159 šatny		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT2	Vypnutí VZT+PK 158, 157 chodby		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT3	Vypnutí VZT+PK 156, 155 endoskopie		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT4	Vypnutí VZT+PK 154, 153 Transfúzní stanice		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT5	Vypnutí VZT+PK 151, 152 Strojovna VZT B056		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT6	Vypnutí VZT+PK 161, 162, 163 Strojovna VZT B056		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT7	Vypnutí VZT+PK 171, 172 Čekárna Ambulance B123		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT8	Vypnutí VZT+PK 211, 212 2.NP B218		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT9	Vypnutí VZT+PK 311, 312 3.NP B318		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT10	Vypnutí VZT+PK 411, 412 4.NP		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT11	Vypnutí VZT 5.NP B508		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT12	Požární větrání NUC 1.PP		2 hlásiče 1.PP / všeobecný poplach

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
K4	KOPPLER 12 OUT	B043	
OUT1	Požární větrání chodby 1.PP		2 hlásiče 1.PP / všeobecný poplach
OUT2	Požární větrání chodby 1.NP		2 hlásiče 1.NP / všeobecný poplach
OUT3	Požární větrání chodby 2.NP		2 hlásiče 2.NP / všeobecný poplach
OUT4	Požární větrání chodby 3.NP		2 hlásiče 3.NP / všeobecný poplach
OUT5	Požární větrání chodby 4.NP		2 hlásiče 4.NP / všeobecný poplach
OUT6	Požární větrání chodby 5.NP		2 hlásiče 5.NP / všeobecný poplach
OUT7	Požární větrání CHÚC B		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT8	Požární větrání NUC 1.NP		2 hlásiče 1.NP / všeobecný poplach
OUT9	Požární větrání NUC 2.NP		2 hlásiče 2.NP / všeobecný poplach
OUT10	Požární větrání NUC 3.NP		2 hlásiče 3.NP / všeobecný poplach
OUT11	Požární větrání NUC 4.NP		2 hlásiče 4.NP / všeobecný poplach
OUT12	Požární větrání NUC 5.NP		2 hlásiče 5.NP / všeobecný poplach

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
K5	KOPPLER 12 OUT	B043	
OUT1	Dveře mezi B028 a B044 (el. zámek)		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT2	Roleta před výtahem B045		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT3	Roleta před výtahem B046		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT4	Automatické dveře mezi B057 a objektem A		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT5	Únikové dveře B106 (el. zámek)		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT6	Dveře mezi B106 a B123 (el. samozavírač)		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT7	Přidržené magnety Mezi B137 a B123		Spuštění času T1 (Objekt A a B)
OUT8	Roleta před výtahem B135		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT9	Roleta Bufet B142		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT10			
OUT11			
OUT12			

Příloha TZ: VSTUPY A VÝSTUPY SYSTÉMU EPS - PAVILON B

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	
K6	KOPPLER 4 IN / 2 OUT	B056 (MaR)	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
IN1	Sumární aktivace požárních klappek 151 - 1510		
IN2	Sumární aktivace požárních klappek 161 - 163		
IN3			
IN4			
OUT1	Informace o požáru do rozvaděče DTB0.2		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT2	Informace o požáru do rozvaděče DTB0.2		2 hlásiče / všeobecný poplach

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	
K7	KOPPLER 4 IN / 2 OUT	020 - výměník	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
IN1	Sumární aktivace požárních klappek PKT02		
IN2			
IN3			
IN4			
OUT1	Informace o požáru do rozvaděče DTB0.1		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT2			

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	
K8	KOPPLER 4 IN / 2 OUT	B123 (MaR)	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
IN1	Sumární aktivace požárních klappek 171 - 172		
IN2			
IN3			
IN4			
OUT1	Informace o požáru do rozvaděče DTB1.1		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT2			

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	
K9	KOPPLER 12 OUT	B228	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
OUT1	Unikové dveře B218b (el. zámek)		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT2	Přidržené magnety Mezi B218b a B218		Spuštění času T1 (Objekt A a B)
OUT3	Dveře mezi B218 a B244 (el. zámek)		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT4	Roleta před výtahem B264		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT5	Roleta před výtahem B265		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT6	Automatické dveře mezi B244 a A260		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT7	Odpojeno		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT8	Dveře mezi B350 a B318 (el. zámek)		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT9	Roleta před výtahem B366		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT10	Roleta před výtahem B367		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT11	Dveře mezi B350 a A384 (el. zámek)		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT12			

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	
K10	KOPPLER 4 IN / 2 OUT	B218 (MaR)	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
IN1	Sumární aktivace požárních klappek 211 - 212		
IN2			
IN3			
IN4			
OUT1	Informace o požáru do rozvaděče DTB2.1		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT2			

Příloha TZ: VSTUPY A VÝSTUPY SYSTÉMU EPS - PAVILON B

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
K11	KOPPLER 12 OUT	B325	
OUT1	Únikové dveře B318b (el. zámek)		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT2	Přidržené magnety Mezi B318b a B318		Spuštění času T1 (Objekt A a B)
OUT3	Přidržené magnety Mezi A381 a objektem A		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT4	Dveře A359 - samozavírač		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT5	Okno A377 - uzavření		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT6	Okno A380 - uzavření		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT7	Přidržené magnety Mezi A376 a objektem A		Spuštění času T1 (Objekt A a B)
OUT8	Dveře mezi B350 a A373 (el. zámek)		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT9			
OUT10			
OUT11			
OUT12			

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
K12	KOPPLER 4 IN / 2 OUT	B318 (MaR)	
IN1	Sumární aktivace požárních klapků 311 - 312		
IN2			
IN3			
IN4			
OUT1	Informace o požáru do rozvaděče DTB3.1		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT2			

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
K13	KOPPLER 12 OUT	B425	
OUT1	Únikové dveře B418b (el. zámek)		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT2	Přidržené magnety Mezi B418b a B418		Spuštění času T1 (Objekt A a B)
OUT3	Dveře mezi B450 a B418 (el. zámek)		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT4	Dveře mezi B450 a A489 (el. zámek)		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT5	Dveře mezi B450 a A471 (el. zámek)		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT6	Přidržené magnety Mezi A471 a A473		Spuštění času T1 (Objekt A a B)
OUT7	Roleta před výtahem B501		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT8	Dveře mezi schodištěm a B524 (el. samozavírač)		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT9			
OUT10			
OUT11			
OUT12			

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
K14	KOPPLER 4 IN / 2 OUT	B418 (MaR)	
IN1	Sumární aktivace požárních klapků 411 - 412		
IN2			
IN3			
IN4			
OUT1	Informace o požáru do rozvaděče DTB4.1		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT2			

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
K15	KOPPLER 4 IN / 2 OUT	B522 (MaR)	
IN1			
IN2			
IN3			
IN4			
OUT1	Informace o požáru do rozvaděče DTB5.1		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT2			

Příloha TZ: VSTUPY A VÝSTUPY SYSTÉMU EPS - PAVILON B

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
K16	KOPPLER 12 OUT	010 (EPS)	
OUT1	EVR výstraha 1.PP		Spuštění času T1 (1.PP)
OUT2	EVR výstraha 1.NP		Spuštění času T1 (1.NP)
OUT3	EVR výstraha 2.NP		Spuštění času T1 (2.NP)
OUT4	EVR výstraha 3.NP		Spuštění času T1 (3.NP)
OUT5	EVR výstraha 4.NP		Spuštění času T1 (4.NP)
OUT6	EVR výstraha 5.NP		Spuštění času T1 (5.NP)
OUT7	EVR EVAKUACE		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT8			
OUT9			
OUT10			
OUT11			
OUT12			

MONITOROVÁNÍ ZDROJŮ

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
KZ0	KOPPLER 4 IN / 2 OUT	B043	
IN1	Zdroj 1.PP 12V Porucha		
IN2	Zdroj 1.PP 12V Výpadek Napájení		
IN3	Zdroj 1.PP 24V Porucha		
IN4	Zdroj 1.PP 24V Výpadek Napájení		
OUT1	KTPO 1		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT2	KTPO 2		2 hlásiče / všeobecný poplach

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
KZ1	KOPPLER 4 IN / 2 OUT	122	
IN1	Zdroj 1.NP Porucha		
IN2	Zdroj 1.NP Výpadek Napájení		
IN3			
IN4			
OUT1	KTPO 3		2 hlásiče / všeobecný poplach
OUT2	KTPO 4		2 hlásiče / všeobecný poplach

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
KZ2	KOPPLER 4 IN / 2 OUT	B228	
IN1	Zdroj 2.NP Porucha		
IN2	Zdroj 2.NP Výpadek Napájení		
IN3			
IN4			
OUT1			
OUT2			

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
KZ3	KOPPLER 4 IN / 2 OUT	B325	
IN1	Zdroj 3.NP Porucha		
IN2	Zdroj 3.NP Výpadek Napájení		
IN3			
IN4			
OUT1			
OUT2			

Příloha TZ: VSTUPY A VÝSTUPY SYSTÉMU EPS - PAVILON B

OZNAČENÍ	TYP	MÍSTNOST	AKTIVAČNÍ UDÁLOST
KZ4	KOPPLER 4 IN / 2 OUT	B425	
IN1	Zdroj 4.NP Porucha		
IN2	Zdroj 4.NP Výpadek Napájení		
IN3			
IN4			
OUT1			
OUT2			