



# Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Územní odbor Cheb, 17. listopadu 30, 350 02 Cheb

K č.j.: HSKV-3771-2/2014-CH

Cheb : 20.2.2015

Počet listů : 1

Přílohy : PD

Atelier Penta v.o.s.  
Mrštíkova 1166/12  
586 01 Jihlava

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: nrap. Martina Němcová tel: 950375154 fax: 950375102 email: [martina.nemcova@kvk.izscr.cz](mailto:martina.nemcova@kvk.izscr.cz)

**Místo stavby** : Cheb  
**Název stavby** : Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu  
**Stavebník - investor** : Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary  
**Druh dokumentace** : STAVEBNÍ POVOLENÍ  
**Zpracovatel PBŘ** : Ing. Polický Miloš

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 22.12.2014 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

## souhlasné závazné stanovisko s podmínkami

### Podmínky:

- 1) stavba bude provedena v souladu se schváleným požárně bezpečnostním řešením,
- 2) bude předložena prováděcí dokumentace včetně PD EPS a VZT k odsouhlasení.

### Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Jan Doubrava  
ředitel Územního odboru Cheb