



STÁTNÍ ÚŘAD  
INSPEKCE PRÁCE

Schwarzova  
27  
301 00 Plzeň

Tel.:  
+420 950 179 611  
fax.:  
+420 950 179 610

e-mail: plzen@suip.cz  
http://www.suip.cz/oip06/

IČ  
75046962  
ID  
uiqeezx

Oblastní inspektorát práce  
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

ATELIER PENTA v.o.s  
Mrštíkova 1166/12  
586 01 Jihlava

Váš dopis ze dne  
30.3.2015

Naše č.j.:  
4130/6.42/15-2

Naše sp. zn  
V6-2015-56

Vyřizuje/kontakt:  
Bc. Vilém Schwab / 950 179 685

Plzeň  
3.4.2015

### Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu  
místo: K nemocnici 17, Cheb  
zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 70891168  
projektant: ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČ: 47916621

**Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:**

**Byly zjištěny následující závady:**

1. Plán BOZP vůbec neobsahuje základní informaci a to jaké práce a činnosti ze zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví dle př. č. 5 NV 591/2006 Sb., se budou na této stavbě vyskytovat, a na základě kterých je tvořen tento plán. Nutno doplnit..
2. Vzhledem k předpokládané době trvání výstavby je nutné na stavbě zřídit ohřívárnu v souladu s § 7 a § 44 nař. vl. 361/2007 Sb., což by mělo být uvedeno

jako požadavek alespoň v plánu BOZP, když už toto neřeší projektová dokumentace. Nutno doplnit..

**Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.**

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

  
.....

Ing. Jarmila Hrubá  
vedoucí útvaru inspekce II

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE  
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj  
se sídlem v Plzni  
Schwarzova 27, 301 00 Plzeň (4)

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby