

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

---

Váš dopis zn:	A 43 14-ÚR+SP/02	DS	
Ze dne:	19.12.2014		
Číslo jednací:	KHSKV 15084/2014/HOK/Gal	Atelier PENTA v.o.s.	
Vyřizuje:	Mgr. A.Galíková, Bc. J.Králíková, Ing. M.Páník, Ing.K.Pokorný	Mrštíkova 12	
Telefon	355 328 441	586 01 <u>Jihlava</u>	
E-mail:	<a href="mailto:alice.galikova@khskv.cz">alice.galikova@khskv.cz</a>		
Datum:	9.2.2015		

## **Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – závazné stanovisko k dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení**

Na základě žádosti Atelieru PENTA v.o.s., Jihlava, Mrštíkova 1166/12, PSČ 586 01, IČO 47916621, doručené dne 22.12.2014, zastoupeného společníkem Mgr. Zuzanou Homolkovou a zmocněného dne 10.8.2014 stavebníkem, kterým je Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 21, IČO 708 91 158, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení „**Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu.**“

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech toto závazné stanovisko:

s návrhem projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení „**Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu**“

**se s o u h l a s í .**

### **Odůvodnění:**

Dne 22.12.2014 byla na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“) doručena žádost fy ATELIER PENTA v.o.s. o vydání závazného stanoviska k výše uvedené akci. Dne 28.1.2015 se uskutečnila na KHS KK, územním pracovišti Cheb konzultace k projektové dokumentaci stavby s Ing. arch. Homolkou, CSc; na základě požadavků hygienické služby byla dne 30.1.2015 PDS doplněna.

Předložená projektová dokumentace řeší novostavbu pětipodlažního objektu pavilonu A1 a rekonstrukci stávajícího pavilonu B na místě demolovaného objektu A s přístavbou jednoho podlaží v centrální části.

### **Pavilon A1:**

V 1. PP budou umístěny dětské ambulance, v 1. NP centrální laboratoře biochemie, hematologie, imunohematologie, ve 2. NP jsou řešeny 4 operační sály včetně zázemí, centrální sterilizace, ve 3. NP je uvažována lůžková část dětského oddělení, lůžková část gynekologie, ve 4. NP lůžková část porodnice, novorozenecké oddělení s porodními boxy, porodní operační sál a lůžková jednotka porodnice, šestinedělí. V oddělení novorozenců a šestinedělí je uvažována *mléčná kuchyňka* pro přípravu kojenecké stravy. Kuchyňka je vybavena umyvadlem, dvoudřezem, přístrojem pro ohřev a pasterizaci mléčné stravy a chladničkou.

Dále je řešen nový systém distribuce a výroby jídel. Předpokládaná provozní kapacita je 400 pokrmů denně. Navržený provoz je rozdělen do dvou podlaží. V 1. NP je umístěna jídelna zaměstnanců, samotný výdej a jeho zázemí včetně umývárny bílého nádobí. Hotové pokrmy se budou vozit do zázemí výdeje provozním výtahem z hlavní varny, která se nachází v 1. PP. Gastronomický provoz v 1. PP je rozdělen na zásobovací chodbu, sklady a hrubé přípravný a dále na varnu s oddělenými čistými přípravkami, denním skladem, tabletovým systémem s expedicí, umývárnu provozního nádobí a umývárnu tabletového systému. Zázemí kuchyně bude pro zaměstnance vybaveno oddělenými šatnami a personálními WC pro muže a ženy. Prostory, které nejsou odvětrány přímo, jsou odvětrány nuceně. U všech dřezů a umyvadel je zajištěn přívod tekoucí teplé a studené pitné vody.

### **Pavilon B:**

Ve středové části 1. PP je navrženo oddělení endoskopie – kolonoskopické a gastrokopické vyšetřovny, oddělení rehabilitace a transfúzní stanice, v 1. NP budou situovány specializované ambulance – neurologická včetně stacionáře, hematologická včetně stacionáře, oční ambulance, endokrinologická ambulance, ambulance ORL a vyšetřovna SONO, ve středové části pracoviště RDG, ve 2. NP je uvažováno lůžkové oddělení chirurgie s místnostmi pro dospívání pro všechny operační sály a ve středové části lékařské pokoje, ve 3. NP bude lůžkové oddělení ORL, v centrální části jsou navrženy lékařské pokoje, ve 4. NP se bude nacházet lůžkové oddělení interny a lékařské pokoje v centrální části.

Na každém lůžkovém oddělení je k dispozici čajová kuchyňka v návaznosti na jídelnu vybavenou standardními zařizovacími předměty. Čajové kuchyně jsou vybaveny kuchyňskými linkami s dřezem, chladničkou, umyvadlem, čajovarem, myčkou nádobí, která slouží k mytí běžného nádobí oddělení, mikrovlnou troubou apod.

Dispoziční řešení je podrobně obsaženo v souhrnné technické zprávě, ve výkresové části a dodatkové zprávě, které zůstávají součástí služebních dokladů KHS KK, územní pracoviště Cheb.

Stěny na všech WC včetně předsínek budou opatřeny keramickými obklady. Povrchová úprava stěn všech prostor, kde se bude manipulovat s biologickým materiálem, je navržena omyvatelná a odolná vůči dezinfekčním přípravkům. V úklidových komorách a okolo všech výtoků vody budou též omyvatelné úpravy stěn. Osvětlení všech prostor bude provedeno dle ČSN EN 12464-1. Bude zajištěno vyhovující nucené odvětrání operačních sálů a dále též místností, jež není možné odvětrat přirozeně okny. Pracoviště a zázemí zaměstnanců odpovídají požadavkům NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Oba pavilony budou napojeny na stávající inženýrské sítě, vytápění je řešeno ze stávající kotelny; v 1. PP bude upravena stávající předávací stanice tepla pro pavilon B.

**KHS KK upozorňuje na nutnost přijmout po dobu výstavby navržená opatření k minimalizaci negativního vlivu stavební činnosti na provoz nemocnice, která byla specifikovaná v doplňku projektové dokumentace z 30.1.2015, .**

**Dále upozorňuje na povinnost doložit ke kolaudačnímu řízení doklad o vyhovující jakosti pitné vody z nových částí vodovodu ve smyslu § 4 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.**

**Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že před zahájením provozu je osoba poskytující péči povinna vypracovat provozní řád, ve kterém se stanoví podmínky provozu dle § 15 odst. 2**

*zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.*

KHS KK přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

MUDr. Jitka Landová  
ředitelka

Na vědomí: KHS ÚP Cheb-odd.EPI  
-odd.HV  
-odd.HP