



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Č. j.: KK/1765/IN/20

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Muzeum Cheb - Výměna osvětlení v budově expozice“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000340“

Dne 03. 07. 2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Muzeum Cheb - Výměna osvětlení v budově expozice“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

U svítidel:

R102w

R103w

U těchto dvou položek prosíme o objasnění požadovaných údajů stran úhlu poloviční svítivosti a světelné toku související i s názvem fotometrie.

Je zde rozdíl v jednotlivých dokumentech a byli bychom rádi, kdyby nedošlo k omylu a zvolení nevhodného svítidla. Prosíme o upřesnění těchto dvou svítidel.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz:

U svítidel R102W a R103W byly při úpravě projektové dokumentace vzájemně přehozeny požadované úhly poloviční svítivosti.

Zároveň s tímto vysvětlením byly provedeny změny v zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 4 *Technická specifikace svítidel*, a to opravou na listu nazvaném Bodovací tabulka u parametru γ 50% (°) u svítidel R102W a R103W.

Z důvodu výše uvedené změny zadávací dokumentace a změny provedené na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 17. 07. 2020 do 9:00 hodin. V souvislosti s tím uveřejňuje opravenou výzvu s novým datem pro podání nabídek.

V Karlových Varech dne 08. 07. 2020

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek