

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce
„II/194 Valeč - Bošov“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 14. 7. 2020

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
1.	Dobrý den, asfaltový beton ACL16+ dle normy ČSN 736121 lze pokládat jen do tl. 70 mm. V projektu a rozpočtu je počítáno v místech sanací s tloušťkou vrstvy 80 mm. V rozpočtu jde o pol. č. 577145122. Dotaz: Změní zadavatel ložní vrstvu asfaltu v místech sanace na ACL22 projektované tl. 80 mm ? Děkuji.	Ano, zadavatel mění asfalt ložní vrstvy tl. 80 mm v místech sanací z původního ACL16 na ACL22. Zadavatel provedl na základě uvedené žádosti o vysvětlení změnu ve výkazu výměr a vydává tímto aktualizovaný výkaz výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha č. 2 - Výkaz výměr_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 1. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy. Vzhledem k charakteru změny zadávacích podmínek zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis