

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	521/2018
Vyřizuje:	Bc. Olga Bulandrová
Kontakt:	Tel: 352 304 250 E-mail: olga.bulandrova@voss.cz
Datum:	13.6.2018

Žadatel:
S. A. W. CONSULTING s.r.o.
Masarykova 633 / 318
400 01 Ústí nad Labem

Věc: II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO – vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení.

K předložené projektové dokumentaci na modernizaci křižovatky nemáme připomínky. Souhlasíme s předloženým řešením objektu **SO 301** a **SO 351** za těchto podmínek:

SO 301 Prodloužení vodovodního řadu v délce 180m bude provedeno z potrubí **PE100RC d110**.

Na stávající přípojce pro objekt ČSPHM, která je napojena z vodovodního řadu PVC d110, požadujeme zachovat nebo obnovit uzávěr.

SO 351 Prodloužení splaškové kanalizace v délce 184,4 m z trub **KTH DN300**. Napojení nové stoky na stávající bude provedeno přes nově osazenou spadišťovou šachtu Š1 dle odsouhlaseného výkresu SO351 Prodloužení kanalizačního řadu výkres.č. 8 - Napojovací revizní šachta Š1 (opraveno dle požadavků Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., předloženo 12. 6.2018). Odvodnění zpevněných ploch nesmí být svedeno do splaškové kanalizace.

Před zahájením prací bude kontaktován vedoucí pracovník příslušného provozního střediska a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací.

V průběhu výstavby budou zástupci naší společnosti přizváni k odsouhlasení provedených úseků před záhozem:

- **Vodovod - středisko Vodovody - město, p. Bari, t. č. 603 545 013**
- **Kanalizace - středisko Kanalizační sítě, p. Mrázek, t. č. 603 157 004.**

O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Po provedení díla bude provedeno geodetické zaměření. Po dokončení stavby bude provedena kamerová zkouška kanalizační stoky, na základě jejího výsledku může být dílo zkolaudováno, v případě nedostatků musí být zřízena náprava (se zápisem o provedení).

V průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací, požadujeme případné střety s nimi projednávat okamžitě na místě.

V místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu se stávajícími zařízeními ve správě naší společnosti je nutné přizvat uvedené provozní středisko ke kontrole provedených prací před záhozem.

S pozdravem



Ing. Jiří Braun
Manažer technického útvaru
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov