



# KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

---

Název  
zadavatele: Karlovarský kraj  
Sídlo: Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary  
IČO: 70891168  
Vyřizuje: Monika Drobilová  
Č. j.: KK/1889/IN/20

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

**„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“**

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P20V00000365**

Dne 16. 07. 2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

*Dobrý den, prosím o odpověď na dotaz:*

*Jakou požární odolnost mají mít ochranné plastové prvky (O539 až O545)? Bude stačit certifikát hořlavosti b-s2-d0 nebo je potřeba b-s1-d0?*

**Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:**

**Odpověď na dotaz:**

Na dané ochranné plastové prvky (O539 až O545) není požadovaná dle ČSN požární odolnost, bude stačit certifikát na b-s2-d0.

Toto vysvětlení pouze upřesňuje informace ze zadávací dokumentace, nijak jí nemění.

V Karlových Varech dne 17. 07. 2020

Monika Drobilová  
oddělení veřejných zakázek