



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Č. j.: KK/1857/IN/20

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P20V00000365**

Dne 23.07.2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Ve výkazu výměr v části Konstrukce suché výstavby jsou položky č. 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 s popisem konstrukce 1 až 7 a v projektu nikde skladby těchto konstrukcí (stěn) nemohu najít. V půdorysech jsou v legendě stěny rozepsané, ale zase není jasné k jaké položce výkazu výměr patří. Prosím tedy o upřesnění, jaká skladba konstrukce stěn patří ke každé položce (č.548, 549, 550, 551, 552, 553, 554).

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz:

V legendě hmot jsou značené SDK desky písmeny A-F, nosné konstrukce jsou značené 1-7 dle pořadí konstrukcí v legendě hmot – viz příloha tohoto vysvětlení.

Toto vysvětlení pouze upřesňuje informace ze zadávací dokumentace, nijak jí nemění.

Nicméně z důvodu pozdního zveřejnění vysvětlení č.7, prodlužuje zadavatel lhůtu o jeden den. Dále pak na základě změny zadávací dokumentace na základě dalších vysvětlení zadávací dokumentace (č.7, 8, 9, 10 a 12), zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 10.08.2020 do 10:00 hodin. V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel opravenou výzvu.

V Karlových Varech dne 27.07.2020

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek