

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ	
0572	<p>UTĚSNĚNÍ KABELOVÝCH PROSTUPŮ STÁVAJÍCÍ STĚNOU</p> <p>SLOŽENO Z PROSTUPOVÉ DESKY A TĚSNÍCÍCH VLOŽEK</p> <p>PROSTUPOVÁ DESKA</p> <ul style="list-style-type: none">– SLOŽENO Z TĚSNÍCIHO LÍMCE NA KTERÉ JSOU JEDNOSTRANNĚ NAVAŘENY JEDNOTLIVÉ PAŽNICE KRUHOVÉHO PRŮŘEZU– ROZMĚR TĚSNÍCI DESKY 300x1000 MM– ATYPICKÁ PAŽNICE S PRŮCHODY 5x DN110 MM PRO TL. STĚNY CCA 700 MM– OSOVÁ ROZTEČ JEDNOTLIVÝCH PAŽNIC 150 MM– ZE SILNOSTĚNNÉHO A PLNOSTĚNNÉHO PVC– LÍMEC S TKANINOVÝM POVRCHEM PRO NAVAŘENÍ ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ– TLAKOVÁ ODOLNOST: VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST DO 3 BAR– VČETNĚ MONTÁŽNÍCH VÍČEK <p>TĚSNÍCI VLOŽKY – 5KS</p> <ul style="list-style-type: none">– SLOŽENO Z 2x PŘÍTLAČNÉHO KROUŽKU A PRYŽOVÉHO TĚSNĚNÍ, STAŽENO STAHOVACÍMI ŠROUBY S MATICEMI– PRO VNITŘNÍ Ø PAŽNICE 110 MM– PLNOPLOŠNÁ VÝPLŇ TĚSNĚNÍ, NEBO ATYPICKÝ NÁVRH TĚSNÍCI VLOŽKY DLE KONKRÉTNÍ POTŘEBY PROTAHOVANÝCH KABELŮ– MOŽNOST BUDOUCÍ VÝMĚNY TĚSNÍCI VLOŽKY (PŘI POTŘEBĚ DOPLNĚNÍ KABELÁŽE)– PŘÍTLAČNÉ KROUŽKY Z NEREZU V2A, TL. 5 MM– PRYŽOVÝ SEGMENT Z EPDM (–40°C – +120°C), PROTISKLUZOVÝ, NEPODLÉHÁ STÁRNUTÍ, OTĚRUODOLNÝ, TL. 30 MM– ŠROUBY Z JEDNÉ STRANY NAVAŘENY NA PŘÍTLAČNÝ KROUŽEK, Z DRUHÉ STRANY DOTAHOVÁNÍ MATICÍ, ŠROUB V2A, MATICE V4A– TLAKOVÁ ODOLNOST: VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST DO 1,5 BAR– CHEMICKÁ ODOLNOST– BEZÚDRŽBOVÁ, KRÁTKÉ MONTÁŽNÍ ČASY, UTAŽENÉ ŠROUBY NENÍ POTŘEBA ZNOVU DOTAHOVAT <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">– SKUTEČNÉ PRŮMĚRY A MNOŽSTVÍ PROSTUPUJÍCÍCH KABELŮ A POTRUBÍ NUTNO OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM– SKUTEČNOU TLOUŠŤKU KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	<p>TĚSNÍCI VLOŽKA</p> 									