



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Č. j.: KK/2077/IN/20

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

v souladu s ust. § 98 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
veřejné zakázky

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P20V00000365**

Dne 03.08.2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotazy:

- 1) *Žádáme o předložení platného Závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k PD D1_02_3 PBR vydané 3/2020.*
- 2) *Žádáme o ustanovení pracovního postupu při rekonstrukci střešního pláště, zvláště v místě nad provozovanými prostory JIP ve 2.NP. Dále žádáme o vytvoření položky ve Výkazu výměr, která by náklady spojené se zajištěním objektu proti zatečení zahrnovala.*

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotazy:

- 1) Zadavatel na základě žádosti uveřejňuje poslední platné závazné stanovisko HZS Karlovarského kraje k dokumentaci PBR. Pro přehlednost jej přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení a zároveň jej doplní do složky Dokladová část 2 zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele u výše uvedené veřejné zakázky.
- 2) Předpokládá se rozebírání střechy po částech a pracovních záběrech tak, aby nedošlo k zatečení do provozovaných prostor. V rámci skladby střechy je navržena parotěsná izolace ve formě asfaltového pásu dočasně fungující jako pojistně-izolační vrstva po dobu montážního stádia. Nad rámec tohoto je v rámci VRN položka č.10 pro zabezpečení proti zatečení, kdy zhotovitel v rámci projektu organizace výstavby navrhne další případná doplňková opatření.

Toto vysvětlení pouze upřesňuje informace ze zadávací dokumentace, nijak jí nemění. Doplnění stanoviska HZS není podstatnou změnou, která by měla významný vliv na podání nabídky. Z tohoto důvodu zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Karlových Varech dne 05.08.2020

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek