



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Č. j.: KK/2079/IN/20

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

v souladu s ust. § 98 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P20V00000365**

Dne 03.08.2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dobrý den,

žádáme o upřesnění následujících položek:

1. Ve stavební části v pol.č.459 chybí měrná jednotka:

459 K 71199-R11 Profilovaná drenážní fólie z vysokotlakého HDPE s integrovanou filtrační polypropylénovou drenážní geotextilií, výška nopů 9 mm - D+M 32,610 0,00 vlastní;

2. Pol.č.106-108 - zdvojená výměra bednění:

106 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 110,964

VV "Varianta 3 - 20% plochy

VV ".

*VV (1870,449+164,093)*0,2*0,15 61,036*

VV ".

VV "Zabetonování stávajících svislých drážek ve zdivu:

*VV "odhad:" (0,45*0,3)*(3,1+4,6+4,68+5,55+3,825)*17 49,928*

107 K 342351311 Zřízení jednostranného bednění výplňových stěn a příček m2 406,908

VV "Varianta 3 - 20% plochy

VV ".

*VV (1870,449+164,093)*0,2 406,908*

108 K 342351312 Odstranění jednostranného bednění výplňových stěn a příček m2 406,908;

3. SDK -

Některé příčky nejsou až ke stropu, končí nad podhledem (např. B316, B416) . U těchto příček je nutné udělat tzv. hlavový nosník (ztužení příček ukončených ve volném prostoru) – Není ve VV !

Dokonce u některých takto navržených příček je navrženo použití akustických desek (označených D) a požadována vzduchová neprůzvučnost - nelze deklarovat !(zvuk se bude přenášet přes podhledy!);



4. Pol.č.71 - v ceně má být dodávka i montáž?

71 K 317944_R1 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů t 60,370.

5. Další chyba je v plochách příček – součet desek na příčky nesouhlasí o cca 200 m² s konstrukcemi. Sádroláknité desky (označených C) se musí tmelit celoplošně – taky není uvažováno ve VV.

Máme k dispozici pouze řez C-C a D-D, kde je zbytek ?

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotazy:

1. Jako měrnou jednotku uvažujte m². Z výpočtu plochy je toto zřejmé.
2. Položka 107 uvádí výměru zdiva a 20% plochy tohoto zdiva k bednění (zřízení bednění), pol. 106 je plocha zdiva * odhadovaná tl. probetonování = m³ vč. materiálu bednění. Položky jsou v soupisu stavebních prací uvedeny správně.
3. Veškeré SDK konstrukce budou ukončeny až u stropní konstrukce. Takto je s tímto počítáno výměrou v soupisu stavebních prací i půdorysech výkresové části. Nesouhlasí zobrazení v řezu, proto pro přehlednost připojujeme opravené výkresy k tomuto vysvětlení a zároveň je upravíme ve složce Projektová dokumentace - část 2 zadávací dokumentace zveřejněnou na profilu zadavatele u výše uvedené veřejné zakázky.
4. Ano, v ceně položky je dodávka i montáž.
5. Plocha SD desek nemusí nutně souhlasit s výměrou podkladních konstrukcí, konstrukce jsou v některých případech opláštěné dvounásobně či oboustranně, proto uvažujte výměry uvedené v soupisu stavebních prací.
Sádroláknité desky dle TL i montážních návodů výrobce jsou vzhledem ke svému hladkému a tvrdému povrchu mimořádně vhodné pro jakoukoli povrchovou úpravu – nátěry, tapety, obkládačky i omítky. Celoplošné tmelení není vyžadováno.
Součástí DPS Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část) jsou pouze řezy C-C a D-D. Řezy A-A, B-B se týkaly předchozí etapy výstavby pavilonu A1.

Toto vysvětlení pouze upřesňuje informace ze zadávací dokumentace. Změna zadávací dokumentace provedená ve výkresech řezu C-C a D-D není podstatnou změnou, která by měla významný vliv na podání nabídky. Z tohoto důvodu zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

V Karlových Varech dne 05.08.2020

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek