



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Č. j.: KK/2118/IN/20

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20

v souladu s ust. § 98 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P20V00000365**

Dne 06.08.2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz uchazeče č. 1

V tendrovém výkazu výměr v části D1_02_1-D02 je položka:

803	K	76712-R21	Ozn. Z570 - Vnitřní zábradlí na schodišti, systémové celoskleněné + nerez madlo, v=1480mm, D+M	m	1,100		0,00	vlastní
	VV		"Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické					
	VV		"					
	VV		"-sklo kalené vrstvené					
	VV		"-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		1,1		1,100			

Ve výpisu výrobků (zámečnické vnitřní) je u výrobku Z570 uvedeno celkové množství 166 m.

Dotaz:

Je správně množství uvedeno ve výkazu výměr nebo ve výpisu výrobku Z570? Upraví zadavatel výkaz výměr nebo výpis výrobků?

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz:

Správné množství je uvedeno v soupisu stavebních prací. V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje opravené výkresy Z569, Z570 ve složce PD – část 2a a zároveň pro lepší přehlednost přikládá tyto upravené dokumenty k tomuto vysvětlení.



Přestože zadavatel obdržel žádost o vysvětlení po lhůtě dle § 98 odst. 3, rozhodl se zadavatel vysvětlení poskytnout. Nicméně toto vysvětlení pouze dává informace ze zadávací dokumentace do vzájemného souladu. Změna zadávací dokumentace provedená ve výkresech Z569, Z570 není podstatnou změnou, která by měla významný vliv na podání nabídky. Z tohoto důvodu zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Karlových Varech dne 07.08.2020

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek