

VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKAZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VIKTOR ŠLAPALVYPRACOVAL
Bc. M. STRÁNSKÁVÝPIS VÝROBKŮ
ZÁMEČNICKÉ
VNITŘNÍLIST
21DOKONČENÍ REVITALIZACE NEMOCNICE V CHEBU
D1.02 PAVILON B

A 03-20-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
Z570	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI V CHODBĚ Č. M. B 451	m	m	m	m	m	m	m	m
	– SYSTÉMOVÉ CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ S NEREZOVÝM MADLEM, NEREZ. KOTEVNÍMI PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍM – ZÁBRADLÍ V.1100 MM NAD ČISTOU PODLAHU – MADLO OSAZENO NA SKLO Z BOČNÍ STRANY VE V=900 MM NAD PODLAHOU S PŘESAHY MIN. 150 MM PŘES PRVNÍ A POSLEDNÍ SCHOD. STUPEŇ (DLE VYHL. 398/2009 Sb.) – ZÁBRADLÍ OSAZENO VE 4.NP – SKLO KALENÉ VRSTVENÉ MIN. TL. 2x8 MM LEPENÍM S VNITŘNÍ FÓLIÍ, ČIRÉ, KOTVENÉ POMOCÍ TERČŮ DO ŽB SCHODIŠTĚ, VČETNĚ DILATAČNÍHO NAPOJENÍ NA ZDIVO SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ – Z ČIRÉHO KALENÉHO VRSTVENÉHO SKLA MIN. TL. 2x8 MM S VNITŘNÍ FOLÍÍ (DLE NÁVRHU SPEC. FIRMY), VÝŠKA SKLA CCA 1480 MM, SKLO KOPÍRUJE SCHODIŠŤOVÝ SKLON – ZASKLENÍ BUDE Z JEDNOHO KUSU – MŮŽE BÝT UPRAVENO DLE NÁVRHU SPEC. FIRMY – KOTVENO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH NEREZOVÝCH TERČŮ Z BOČNÍ STRANY DO ŽB SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE A PODEST S ODSAZENÍM CCA 40 MM DLE KOTEVNÍCH TERČŮ – KOTVENÍ SKLA SYSTÉMOVÝMI TERČI – SKLO S NEOSTRÝMI ZAOBLENÝMI ROHY A SRAŽENÝMI HRANAMI MADLO – NEREZOVÉ MADLO KOTVENÉ DO SKLENĚNÉHO ZÁBRADLÍ VE V.900 MM, ZÁBRADLÍ PLYNULE NAVAZUJÍCÍ (BEZ MEZER) – KONZOLY MADLA Z NEREZOVÉ OCELI BODOVĚ UCHYCENY DO SKEL – MADLO Z NEREZOVÉHO KRUHOVÉHO PROFILU, PRŮMĚR 42,4 MM – MADLO VŽDY MIN. 150 MM PŘESAHUJE PRVNÍ A POSLEDNÍ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ – KONCE MADLA ZASLEPENY ZÁSLEPKAMI Z NEREZ OCELI. DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH KONZOL – OSTRÉ ZLOMY BUDOU ZAOBLENY (VERTIKÁLNÍ I PŮDORYSNÉ) POD POLOMĚREM 75 MM MATERIÁL – KARTÁČOVANÁ NEREZ, TŘÍDY AISI 304, AISI 316 AISI 304 DLE ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301 (AUSTENITICKÁ CHRÓMNÍKLOVÁ NEREZOVÁ OCEL) AISI 316 DLE ČSN 17346, W.NR. 1.4401 (AUSTENITICKÁ CHRÓMNÍKLMOLYBDENOVÁ OCEL) POZNÁMKA – PŘESNÉ DIMENZE KOTEVNÍCH A NOSNÝCH PRVKŮ VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ SLOUPKŮ BUDE UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE – DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE SYSTÉMU VÝROBCE – VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN 74 3305	1	1	1	1	1,10	1	1	1,10