



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Č. j.: KK/2260/IN/20

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **„P20V00000503“**

Dne 27.08.2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky: **„Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov“**

žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz:

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o doplnění projektové dokumentace a to konkrétně k položce č.143 AL vchodové dveře dvoukřídlé š.1600mm. Chtěla bych Vás požádat o výpis prvků, kde by bylo možné vidět členění dveří + specifikace kování. Dále bych se chtěla zeptat, zda tyto dveře jsou v projektu označeny jako H/01?

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotazy:

Specifikace dveří je uvedena ve výkresu půdorysu 1PP číslo výkresu A05 (tabulka hliníkové výrobky). K tomu zadavatel doplňuje: Dveře dvoukřídlé, křídla šířky 900 a 700, 2/3 prosklené, bezpečnostní sklo, kování nerez, bezpečnostní zámek vložkový.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace pouze upřesňuje zadávací podmínky – nijak je nemění, proto zadavatel nebude v souvislosti s tímto vysvětlením prodlužovat termín pro podání nabídek.

Karlovy Vary 28.08.2020

Monika Drobilová
odbor investic