



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Ing. Černá
Č. j.: KK/2315/IN/20

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ - vybavení

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000508“

Dne 1. 9. 2020 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ – vybavení v následujícím znění:

Dobrý den,

v zadávací dokumentaci u položky č. 19 je požadován vozík pro 20 ks svěráků a podložek pro lupínkovku. Bohužel, v naší nabídce máme pouze vozík pro 16 svěráků. Bylo by akceptovatelné, abychom místo 1 ks vozíku pro 20 svěráků nabídli 2 ks vozíku pro 16 svěráků?

Předem děkuji za odpověď

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení a změnu zadávacích podmínek.

V případě, že dodavatel nedisponuje u položky č. 19 výkazu výměr vozíkem pro 20 ks svěráků a 20 ks podložek, zadavatel umožňuje dodavateli dodání max. 2 ks vozíků, tak, aby do nich bylo možno umístit min. 20 ks svěráků a min. 20 ks podložek.

Položky (počet kusů vozíků / počet kusů svěráků a podložek) si dodavatel sám upraví ve výkazu výměr dle své potřeby.

Karlovy Vary, dne 3. 9. 2020