



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/2530/IN/20
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Výměna oken v podkroví objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p.o.“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P20V00000572**“

Dne 18.09.2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Výměna oken v podkroví objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p.o.“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz:

žádáme Vás tímto o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V Původní a souhrnné zprávě je uveden požadavek na celkový součinitel prostupu tepla celého okna min. koeficient $U_{celk.} = 0,97 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Tuto hodnotu U_w lze splnit s okny zasklenými tepelně-izolačním dvojsklem 4-16-4 pouze v případě, že se jedná o hodnotu minimální (hodnota může být rovna nebo vyšší než $U_w = 0,97 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, např. $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$), nikoliv však maximální (může být rovno nebo nižší než $0,97 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, např. $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2 \text{ K}$).

Ve výpisu oken je uvedena hodnota $K = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

Žádáme tímto zadavatele o upřesnění požadované hodnoty U_w celého okna ($U_w = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ vs. $U_w = 0,97 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)?

Poznámka: Pro splnění hodnoty $U_w = 0,97 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ je u zasklení nutné použít trojsklo nikoliv dvojsklo.

Děkujeme za odpověď.



Odpověď na dotaz:

Upřesnění požadované hodnoty U_w celého okna $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Správná hodnota je uvedena ve výpisu oken K (U_w) = $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Průvodní a souhrnná technická zpráva byla v bodech B.2.1 a B.2.9 opravena. Její nová verze byla vložena do projektové dokumentace.

Karlovy Vary 22.09.2020

Jaroslav Štěpán