



Zadavatel: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č. j.: KK/2573/IN/20

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení

veřejné zakázky: **Muzeum Cheb - Výměna osvětlení v budově expozice**

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P20V00000340**

Na základě rozhodnutí zadavatele (usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1042/09/20, konané dne 21.09.2020) Vám tímto v souladu s ustanovením § 53, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamujeme, že zadavatel rozhodl o **vyloučení účastníka zadávacího řízení**.

Zadavatel vylučuje účastníka:

"ETNA" spol. s r.o., Újezd 409/19, 118 00 Praha 1, IČO: 45309621

Odůvodnění:

Zadavatel vyloučil výše uvedeného účastníka ze zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 2) ZZVZ z důvodu, že:

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace vymezil v rámci předmětu plnění (čl. 3 výzvy) předepsané parametry svítidel, které musí být dodrženy. Vymezení bylo dále i v rámci kritéria č.2 Technické úrovně osvětlení uvedeno s tím, že pro každý typ svítidel jsou stanoveny 3 nepřekročitelné parametry, kterými jsou: systémový příkon (W), CRI a LLMF. Nabízená svítidla MUSÍ u těchto parametrů splnit požadované hodnoty. Za každou splněnou položku u těchto nepřekročitelných parametrů získává 1 bod – celkem tedy musí získat 54 bodů. V případě, že by nesplnil jakýkoliv z těchto parametrů je to důvod k vyloučení ze zadávacího řízení.

Parametr LLMF udává životnost svítidel a čipů, kdy se životnost vyjadřuje pomocí provozních hodin a dále se uvádí pokles světelného toku. Tento parametr byl zadavatelem zadán z důvodu maximální hospodárnosti a požadavku na co nejvyšší kvalitu a následnou výši provozních nákladů. Z toho důvodu zadavatel požadoval životnost zdrojů minimálně L90/B10 pro 50 000 provozních hodin. Účastník "ETNA" spol. s r.o. v rámci své nabídky uvedl, že jimi nabízená svítidla splňují parametr LLMF tak, že jejich životnost odpovídá L90/B10 pro 50 000 provozních hodin.

Při kontrole předložených technických parametrů zadavatel našel rozpor mezi českými katalogovými listy na svítidla řady Palco iGuzzini, které účastník předložil v rámci nabídky a parametry, které uvádí výrobce iGuzzini na svém webu, kde je uveden parametr LLMF ve výši L80/B10 pro 50 000 provozních hodin. Na základě tohoto zjištění zadavatel požádal účastníka "ETNA" spol. s r.o. ke dni 27.07.2020 o vysvětlení tohoto rozdílu s tím, že v případě technického opatření, žádáme o jeho detailní technický popis a vyjádření výrobce (včetně překladu do českého jazyka viz čl. 10) bod c) výzvy).

Účastník dne 02.08.2020 k rozdílnému uvedení parametru LLMF uvedl:

Životnost čipů, resp. LED osvětlení je závislá na jejich provozních podmínkách a parametrech, zejména na napájecím proudu. Nejde o absolutní hodnotu, nýbrž hodnotu proměnlivou, která se odvíjí od intenzity užívání svítidla. V nabízeném nastavení (tj. v nastavení a v parametrech vyžadovaných zadavatelem) nabízená svítidla splňují životnost L90/B10 pro více, jak 50 000 provozních hodin. K technickým opatřením na svítidlech nedochází. Shodně jako v případě bodu výše jde o softwarovou úpravu nastavení svítidla.

Pakliže zadavatel zmiňuje rozdílnost mezi údaji v katalogových listech výrobce a údaji, které jsme uvedli v nabídce, je nižší životnost v katalogových listech výrobce způsobena tím, že výrobce tuto nižší životnost



uvádí v případě, jednoduše řečeno, intenzivního užívání svítidla než jaké požaduje v technických podmínkách zadavatel. Pokud bude nabízené svítidlo užíváno s nižší intenzitou, než předpokládá katalogový list výrobce, avšak za provozních podmínek požadovaných zadavatelem, bude toto svítidlo požadavky na životnost stanovené v zadávacích podmínkách splňovat.

I zde lze specifických podmínek v zadání docílit díky vysoké variabilitě v možnostech nastavení svítidel značky iGuzzini. Požadované vyjádření výrobce pak přikládáme v příloze tohoto přípisu.

Zadavatel dané objasnění ze strany účastníka nepokládal za dostatečné, a to zejména proto, že účastník sice uvádí, že „Pokud bude nabízené svítidlo užíváno s nižší intenzitou, než předpokládá katalogový list výrobce, avšak za provozních podmínek požadovaných zadavatelem, bude toto svítidlo požadavky na životnost stanovené v zadávacích podmínkách splňovat“, ale účastník nijak, než-li svým tvrzením neprokázal, že snížením příkonu svítidel dojde k naplnění požadovaného parametru.

S ohledem k tomu, že předepsaný parametr byl parametrem, který musel být ze strany účastníka dodržen a byl nutný k tomu, aby byla nabídka hodnocena v rámci kritéria č. 2 Technická úroveň osvětlení, vyzval zadavatel na základě jednání hodnotící komise dne 04.08.2020 účastníka "ETNA" spol. s r.o., aby doplnil svá tvrzení o stanovení předepsaných parametrů LLMF dle metodiky LM80/TM21, což jsou průmyslové standardy, které stanoví, jak se měří, vyhodnocuje a určuje životnost čipů. Toto měření je prokazatelné a nezakládá se pouze na tvrzení dodavatele.

K tomuto účastník dne 19.08.2020 doručil doplnění s tím, že:

Doložení protokolu nebylo v rámci zadávacích podmínek vyžadováno, a proto nebyl z naší strany předkládán. Pokud jsou ve vztahu k námi doloženým podkladům i přes tuto skutečnost vyvozovány určité nejasnosti (byť není z textace Výzvy zřejmé, na základě jaké nejasnosti jsme v tomto smyslu znovu žádání), deklarujeme, že námi nabízené plnění splňuje zadávací podmínky ve smyslu zadavatelem uvedené metodiky. Pro vyloučení pochybností pak příslušnou protokolaci dle metodiky LM80/TM21 přikládáme v příloze tohoto vyjádření. I zde pro veškeré případy potvrzujeme, že plnění bude poskytnuto v souladu se zadávacími podmínkami a uzavřenou smlouvou.

Na základě posouzení předaných dokladů bylo zjištěno, že:

Protokol příloha č.1.1 pro svítidla R1w, R1b, R101w obsahuje měření čipů z roku 2015. Měřené čipy jsou typu Philips Luxeon LXR8-SW30, které mají CRI ≥ 80 . Je to tedy měření jiných produktů, než jaké deklaruje účastník ve své nabídce v rámci technické specifikace, kde je uvedeno CRI 90, přičemž zadavatel požadoval CRI ≥ 90 .

Protokol příloha č.1.2 pro svítidla R2w, R5w, R2b, R3b, R5b, R102w, R103w, R204w, R205w obsahuje měření z roku 2018. Jedná se o měření čipů společnosti Citizen. Měřené čipy neodpovídají parametrům uvedeným účastníkem v nabídce, měřené vzorky jsou čipy o CCT=2700 K. Účastník v nabídce uvádí čipy o CCT=3000 K, přičemž zadavatel taktéž požadoval CCT=3000 K. Dalším nedostatkem tohoto materiálu je, že obsahuje pouze měření pro plný výkon LED čipů, zatímco účastník deklaruje prodlouženou životnost u redukováných příkonů čipů.

Protokol příloha č.1.3 pro svítidla R6w, R6b, R106w obsahuje měření z roku 2018. Jedná se opět o měření čipů společnosti Citizen. Měřené čipy neodpovídají parametrům uvedeným účastníkem v nabídce, měřené vzorky jsou čipy o CCT=2700 K. Účastník v nabídce uvádí čipy o CCT=3000 K, přičemž zadavatel taktéž požadoval CCT=3000 K. Dalším nedostatkem tohoto materiálu je, že obsahuje pouze měření pro plný výkon LED čipů, zatímco účastník deklaruje prodlouženou životnost u redukováných příkonů čipů.

Navíc z materiálů, které jsou dostupné na internetu, vyplývá, že měřené čipy společnosti Citizen mají index barevné shody SDCM = 3, přičemž účastník ve své nabídce uvádí, že čipy mají index barevné shody SDCM = 2.

Předložené protokoly proto nelze akceptovat a nelze na základě nich objektivně potvrdit tvrzení dodavatele o dosažení požadovaného technického parametru LLMF ve výši min. L90/B10 pro 50 000 provozních hodin při redukci příkonu. Účastník předložením výše uvedených protokolů navíc uvedl zadavatele úmyslně či neúmyslně v omyl, jelikož předložené protokoly se buď netýkaly produktů požadovaných v zadávací dokumentaci a uvedených v nabídce účastníka, anebo pokud byly protokoly vystaveny na produkty, které účastník uvedl ve své nabídce, pak v rámci nabídky klamavě uvedl další technické parametry jako CRI a CCT a SDCM.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC

Požadavek na předložení metodiky vychází i z vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 26.06.2020, kdy bylo na dotaz č.4 účastníka k tomuto parametru uvedeno, že dodavatel bude splnění tohoto parametru deklarovat dle platné metodiky LM80/TM21.

Na základě výše uvedeného zejména s ohledem k významu, který zadavatel přikládá ke stanovenému parametru životnosti svítidel a podmiňuje jeho dosažení podáním nabídky, rozhodl zadavatel o vyloučení účastníka "ETNA" spol. s r.o., Újezd 409/19, 118 00 Praha 1, IČO: 45309621, a to v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) a b) z důvodu, že účastník zadávacího řízení nesplňuje zadávací podmínky tím, že nesplňuje předepsaný technický parametr LLMF a to i přes poskytnuté objasnění nabídky, a dále pak i dle § 48 odst. 2 písm. c) s tím, že předložené informace neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

Karlovy Vary 23.09.2020

Ing. Tomáš Brtek
vedoucí odboru investic