



PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Ing. Pavel HEINZ

Vítězná 2010, 356 01 Sokolov
tel., fax. 352605418
mobilní telefon +420607772271
e-mail p.tip@volny.cz
IČO 18692761

Změna	Číslo	
	Datum	
Paré číslo		



Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing.Heinz	Ing.Entler	Ing.Entler	Ing.Entler
Místo	Nejdek	Katastr	Nejdek
Kraj	Karlovarský	Stavební úřad	Nejdek
Stavebník Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, přísp. org., Mládežnická 1123, 36221 Nejdek			

Projektant části PD	
	PROFITECH S.R.O. Vinohradská 158 130 11 Praha 3

Stavba	Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ Mládežnická č. p. 1123, Nejdek
Objekt	F.1 SO 01 - Přístavba pro kogenerační jednotku a pátevní rozvod ÚT
Předmět	F.1.D1 Elektroinstalace - slaboproud

Formát	
Datum	XI/2012
Stupeň	DSP
Arch.č.	12.07-DSP
Měřítko	
Výkr. č.	

1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

1.3 EPS

Ústředny EPS budou umístěny v samostatných požárně odolných rozvaděčích s požární odolností minimálně EI-30.

Rozvaděče s ústřednami EPS budou v souladu s odst. 4.4.1 ČSN 73 0875 umístěny v požárních úsecích požárního zabezpečení stavby. Celkem 4 rozvaděče s ústřednami EPS budou umístěny v hlavních pavilonech pod centrálními únikovými schodišti spolu s jednotkami požárního větrání CHÚC a v přístavbě zdrojů v požárním úseku záložního dieselgenerátoru, který je jedním z požárně bezpečnostních zařízení.

EPS nebude aktivovat funkci Central stop.